

Ročný odberový diagram na rok 2025

s technickými podmienkami a špecifikáciou odberného miesta

Dodávateľ: Bytový podnik Myjava, 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava

Odberateľ: Mesto Myjava, M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava


1. Dohodnuté odberné miesto - adresa: : Trokanova 236/4, Myjava
2. Tepelný zdroj : K-234
3. Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla na ÚV : v.č. 26534817, Trokanova 234/2
Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla tepla na ohrev
4. TÚV : v.č. 26534823, K - 234, Trokanova 234
Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla SV pre
5. prípravu TÚV v TZ : v.č. , K - 234, Trokanova 234
6. Ročné objednané množstvo tepla v kWh : ÚV: 106128 TÚV: 43025,04 Spolu: 149153,04
- z toho podiel tepla pre domácnosti : UV: 0% TUV: 0%
7. Odber TÚV – počet dní v týždni - zima / leto : 7 / 7 v čase od 5:00 hod. do 23:00 hod.,
teplota vody od 45°C do 55°C

	Max.prikon [kW]	Dispozičný tlak [kPa]	Prietok [l/h]	Výpočtový spád [°C]
8. Požadované vstupné parametre z projektu:	99,342	30	5700	65/50
	Vonkajšia teplota [°C]		-10	0
9. Vykurovacia krivka:	Teplota výstupu ÚK [°C]		65	55
				45

10. Celkový regulačný prikon objektu v kW : 92,857

Odberné miesto		Celková plocha (objem) vykurovaných				Odber TÚV	Spotreba TÚV v m3	
		bytov	spol. priest.	NP	spolu		bytov	NP
Spolu celé	m2			1215	1215	Áno		1164
	m3							
Z toho len odberateľ	m2			1215	1215	Áno		2100
	m3							

11. Riadne vyplnený a vzájomne potvrdený diagram je zároveň prihláškou k odberu tepla.



.....
D o d á v a t e ľ
Ing. Eva Krčová, konateľ
Ing. Andrej Obrtlík, konateľ

Bytový podnik Myjava

spol. s r.o.
8. apríla 372/1
907 01 Myjava
-4-

.....
O d b e r a t e ľ

V Myjave 2.8.2024

Pozn.: Nevyplnené údaje doplní odberateľ, prípadnú zmenu v údajoch nahlási dodávateľovi