

Ročný odberový diagram na rok 2025

s technickými podmienkami a špecifikáciou odberného miesta

Dodávateľ:	Bytový podnik Myjava, 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
Odberateľ:	Mesto Myjava, v zastúpení Bytový podnik Myjava spol. s r.o., M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava

1.	Dohodnuté odberné miesto - adresa:	: Kamenné 1058, Myjava
2.	Tepelný zdroj	: K - 1058
3.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla na ÚV	: v.č. 15888539, Kamenné 1058/18
	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla tepla na ohrev	
4.	TÚV	: v.č. 15888527, K-1058, Kamenné 1058/18
	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla SV pre prípravu TÚV v TZ	
5.		: v.č. 10501876, K-1058, Kamenné 1058/18
6.	Ročné objednané množstvo tepla v kWh	: ÚV: 64054 TÚV: 44729 Spolu: 108783
	- z toho podiel tepla pre domácnosti	: UV: 100% TUV: 100%
7.	Odber TÚV – počet dní v týždni - zima / leto	: v čase od 5:00 hod. do 23:00 hod., teplota vody od 45°C do 55°C

8.	Požadované vstupné parametre z projektu:	Max.prikon [kW]	Dispozičný tlak [kPa]	Prietok [l/h]	Výpočtový spád [°C]
		-			65/50
9.	Vykurovacia krivka:	Vonkajšia teplota [°C]	-10	0	10
		Teplota výstupu ÚK [°C]	65	55	45

10. Celkový regulačný príkon objektu v kW : 37,906

Odberné miesto		Celková plocha (objem) vykurovaných				Odber TÚV	Spotreba TÚV v m3	
		bytov	spol. priest.	NP	spolu		bytov	NP
Spolu celé	m2						540	0
	m3							
Z toho len odberateľ	m2						540	0
	m3							

11. Riadne vyplnený a vzájomne potvrdený diagram je zároveň prihláškou k odberu tepla.



.....
D o d á v a t e ľ
Ing. Eva Krčová, konateľ
Ing. Andrej Obrtlík, konateľ

Bytový podnik Myjava
spol. s r.o.
8. apríla 372/1
907 01 Myjava
-4-



.....
O d b e r a t e ľ

V Myjave 2.8.2024

Pozn.: Nevyplnené údaje doplní odberateľ, prípadnú zmenu v údajoch nahlási dodávateľovi