

Príloha č. 2 k Zmluve č.: PZ00200054107_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \Psi$$

Q množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok

H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok. 0,6360 m³/m²/rok

S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²

Ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- A** zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, Ψ = 0,90
asfaltové povrchy a pod)
- B** čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, Ψ= 0,40
zatravnené spevnené plochy a pod)
- C** dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod) Ψ = 0,05

Odberateľ. Národný bezpečnostný úrad

Adresa odberného miesta. **Budatínska 3249/30, 851 05 Bratislava**
Odberné miesto OM00015638

A	4886,00 x	0,90 =	4397,80 m ²
B	0,00 x	0,40 =	0,00 m ²
C	0,00 x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu			4397,40 m ²
Množstvo vôd	4397,40 x	0,6360 =	2796,7464 m ³ /rok