

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: PZ002000082603\_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

**Informatívny technický výpočet**

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca.

$$Q = H_z \times S \times \Psi$$

**Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m<sup>3</sup>/rok

**H<sub>z</sub>** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok 0,6360 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/rok

**S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m<sup>2</sup>

**Ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- A** zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, Ψ = 0,90  
asfaltové povrchy a pod )
- B** čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, Ψ= 0,40  
zatravnené spevnené plochy a pod )
- C** dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod ) Ψ = 0,05

**Odberateľ: Národný bezpečnostný úrad**

Adresa odberného miesta: **Budatínska 3288/32, 851 06 Bratislava-Petržalka**

Odberné miesto: OM00121945

|                         |          |          |                              |
|-------------------------|----------|----------|------------------------------|
| A                       | 675,00 x | 0,90 =   | 607,50 m <sup>2</sup>        |
| B                       | 0,00 x   | 0,40 =   | 0,00 m <sup>2</sup>          |
| C                       | 0,00 x   | 0,05 =   | 0,00 m <sup>2</sup>          |
| Redukovaná plocha spolu |          |          | 607,50 m <sup>2</sup>        |
| Množstvo vôd            | 607,50 x | 0,6360 = | 386,3700 m <sup>3</sup> /rok |