

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky:

- Zabezpečenie kontroly, opráv a údržby požiarnych zariadení

Druh zákazky:

- Služba

CPV: 50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení, 71631000-3 – Technická inšpekcia a skúšanie

Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je:

- výkon revízií, odborných kontrol, prehliadok, opráv, plnení a tlakových skúšok prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z., o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.
- výkon revízií, odborných kontrol, prehliadok, opráv a tlakových skúšok hadicových zariadení, odborných miest, požiarnych vodovodov, zdrojov vody a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov vrátane ich príslušenstva v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
- výkon revízií, odborných kontrol, prehliadok a údržby požiarnych uzáverov v zmysle vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z., o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

podľa uvedených typov a množstiev na jednotlivých pracoviskách Slovenského národného divadla.

Požiadavky na predmet zákazky:

- Zamestnanec poskytovateľa služby musí mať platné osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti na požiarnych zariadeniach v súlade s § 11c ods.1 zákona č. 314/2001 Z. z. Poskytovateľ umožní objednávateľovi kontrolu platnosti uvedených oprávnení.
- Poskytovateľ dodá objednávateľovi najneskôr 7 kalendárnych dní pred začiatkom výkonu činnosti údaje o pracovníkoch (meno, priezvisko, EČ používaných vozidiel), ktorí budú danú službu u objednávateľa vykonávať, z dôvodu vybavenia vstupu do priestorov objektov objednávateľa služby a zabezpečenia školení v oblastiach BOZP a OPP v podmienkach Slovenského národného divadla. V prípade zmeny personálneho obsadenia bude poskytovateľ bezodkladne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti.
- Odborné úkony musia byť vykonané len zamestnancami úspešného uchádzača disponujúcimi príslušnou kvalifikáciou pre vykonávanie prác na požiarnych zariadeniach.
- Opravy (vrátane tlakových skúšok tlakových nádob alebo vykonávania skúšok po oprave tlakovej nádoby, plnenia a prípadné označovanie) hasiacich prístrojov od príslušných výrobcov budú vykonávané v opravárenských dielňach a skúšobniach poskytovateľa. Poskytovateľ služby vystaví objednávateľovi služby protokol o prevzatí hasiacich prístrojov do opravy, v ktorom uvedie ich konkrétne druhy, množstvá a označenie (číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby). Hasiace prístroje, ktoré bude nevyhnutné dopraviť do dielni za účelom

opravy a pod., nahradí poskytovateľ služby za akcieschopné hasiace prístroje s porovnateľnou hasiacou účinnosťou (náklady s tým súvisiace musia byť zahrnuté v cene predmetu zákazky). Dopravu hasiacich prístrojov z a do miesta poskytovania služby zabezpečí poskytovateľ na vlastné náklady.

- Zamestnanec poskytovateľa služby vydá potvrdenie o vykonaní kontroly, resp. opravy a plnení hasiaceho prístroja (so všetkými údajmi a členením textu podľa prílohy č. 4, resp. č. 2 vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z.) a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o vykonaní kontroly, resp. opravy a plnení hasiaceho prístroja (s rozmermi, údajmi a členením textu podľa prílohy č. 5, resp. č. 3 vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z.)
- Výkon revízií, kontrol, prehliadok, opráv a tlakových skúšok hadicových zariadení, odberných miest, požiarnych vodovodov, zdrojov vody a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov vrátane ich príslušenstva bude poskytovateľ zabezpečovať v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o čom vyhotoví záznam, ktorý bude obsahovať skutočný zistený stav, návrh na odstránenie zistených nedostatkov, lehoty na odstránenie zistených nedostatkov a zariadenia, pri ktorých sa to vyžaduje označí štítkom.
- Požiarnie zariadenie po vykonaní kontroly, opravy, plnení alebo po tlakovej skúške, musí byť akcieschopné a jeho vlastnosti musia spĺňať požiadavky uvedené v právnych predpisoch, príslušných STN a STN EN.
- Objednávateľ služby požaduje od poskytovateľa služby vystavenie návrhu na vyradenie požiarnych zariadení, v prípade zistenia ich nefunkčnosti, ak nie je možné ich ďalšie použitie k zabezpečeniu ochrany pred požiarmi.
- Úspešný uchádzač odstráni všetky odpady, ktoré vzniknú v dôsledku jeho činnosti v mieste realizácie predmetu zákazky.
- Služba bude vykonaná na základe objednávky vystavenej objednávateľom. Lehota na splnenie predmetu zákazky uvedeného v objednávke bude 15 kalendárnych dní od doručenia objednávky. Objednávka bude zaslaná poskytovateľovi služby e-mailom alebo doporučené poštou.
- Dodávateľ je povinný v lehote do 15 dní odo dňa vykonania služby, dodať objednávateľovi v papierovej podobe spolu s potvrdeným dodacím listom miestnym technikom PO dodať kontrolný list v listinnej podobe a elektronickej podobe formátu pdf.:
 - o od vykonanej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov, v zmysle vyhl. MV SR č. 347/2022 Z. z. vrátane opravenky od vykonaných opráv a tlakových skúšok prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov v zmysle vyhl. MPSV a R č. 508/2009 Z. z., príp. s popisom nedostatkov, príp. vyraďovacieho protokolu od prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov, s doplneným dôvodom skončenia životnosti prenosného/pojazdného hasiaceho prístroja.
 - o od vykonanej kontroly kontrolný list s protokolom od hadicových, nástenných, podzemných vodovodov, s protokolom o vykonaní funkčnosti hadice tlakovou skúškou v zmysle platnej legislatívy vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z., príp. s popisom nedostatkov.
 - o od vykonania kontroly kontrolný list. o vykonanej kontroly ,kontrolný list-denník požiarneho uzáveru (požiarnie dvere) s popisom údajov v zmysle vyhl. MV SR č. 478/2008 Z. z., príp. s popisom nedostatkov.
- Ku jednotlivým kontrolným listom je dodávateľ povinný doložiť požadované osvedčenia a oprávnenia na výkon, kontrol, opráv, tlakových skúšok prenosných pojazdných hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov(požiarnie dvere). Objednávateľ požaduje vystaviť faktúru po splnenej objednávke s podpísaným a potvrdeným originálnym dodacím listom miestnym technikom PO alebo ním poverenou osobou.
- Splatnosť faktúry bude 30 kalendárnych dní po jej doručení objednávateľovi.

- Na faktúre bude uvedené okrem fakturačnej adresy aj adresa miesta poskytovania služby.
- Súčasťou faktúry bude aj protokol o vykonaných revíziách, kontrolách, prehliadkach, opravách, plneniach a tlakových skúškach požiarneho zariadenia s uvedením zisteného stavu každého požiarneho zariadenia jednotlivo. Poskytovateľ vystaví uvedený protokol k faktúre v písomnej podobe a do 10 kalendárnych dní od výkonu kontroly pošle e-mailom a doporučené poštou miestnemu technikovi PO.
- Všetky náklady poskytovateľa, ktoré priamo súvisia s výkonom činnosti (napr. náklady na štítky o vykonaní kontroly, opravy, plnenia, náklady na plomby, zabezpečenie výkonu činnosti počas dní pracovného pokoja a pod.), vrátane nákladov na dopravu, musia byť zahrnuté v cene jednotlivých úkonov. Nemôžu byť fakturované osobitne.
- Úspešný uchádzač po celú dobu realizácie predmetu zákazky zodpovedá za dodržiavanie predpisov v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, ochrany osobných údajov a zodpovedá za škody vzniknuté ich porušením, ako aj za škody vzniknuté Verejnému obstarávateľovi alebo tretím osobám.
- Doba vykonávania predmetu zákazky (doba trvania zmluvy): • 24 mesiacov (2 roky) odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody
- Prílohy:

Príloha č. 1.1 – Zoznam hasiacich prístrojov

Príloha č. 1.2 – Zoznam zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov

Príloha č. 1.3 – Zoznam požiarneho uzáverov (dverí)

Príloha č. 1.4 – Miesta realizácie predmetu zákazky