

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, včítane zoznamu vývodov z rozvádzačov pre riadiace signály

„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre RM a DT rozvádzačov vrátane výmeny RS pre ČOV Myjava“

I. Opis predmetu zákazky

Predmet obstarania zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie MaR a AS RTP a dokumentácie komunikačného prepojenia na dispečing BVS – CTD a kybernetickej bezpečnosti vrátane autorského dozoru v prípade výberu iného uchádzača pre fyzickú realizáciu podľa vypracovaného projektu. Projektová dokumentácia sa týka technologických rozvádzačov RMDT2, RMDT1, riadiaceho rozvádzača RM31 a rozvádzača pre odstredivku DT2 pre plynové a kolové hospodárstvo, biológiu, kogeneračnú jednotku a povodňovú čerpaciu stanicu. Projekt ma tiež zahŕňať návrh na prestavbu deblokačných skríň pre povodňovú čerpaciu stanicu.

II. Množstvo, rozsah zabezpečovaného predmetu:

Návrh realizačného projektu pre AS RTP, MaR a komunikáciu pre ČOV Myjava bude v nasledujúcom rozsahu:

1. Riešenie MaR a AS RTP pre RMDT1, RMDT2, RM31 a DT2.
2. Riešenie riadenia technologického dispečingu a technologických procesov.
3. Riešenie prepojenia na dispečing BVS – CTD a kybernetickej bezpečnosti.
4. Riešenie pre návrh a umiestnenie deblokačných skríň pre povodňovú čerpaciu stanicu.
5. Autorský dozor v rozsahu 5 pracovných dní.

III. Špecifikácia predmetu zákazky

- a) Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle bodu č. I. tejto prílohy, pri splnení podmienok dodržania stanovených štandardov BVS pre AS RTP a CTD v BVS.
- b) Dodaná projektová dokumentácia musí byť v súlade s technologickým značením objektov a prvkov zavedených v AS RTP a SAP BVS.
- c) Komunikačné pripojenie do centrálného dispečingu je požadované v súlade so štruktúrou technologických sietí BVS (pripojenie mimo týchto sietí je neprípustné).
- d) Vizualizáciu, monitoring a ovládanie ČOV Myjava je požadované integrovať do systému CTD, ktorý je na platforme AS RTP CTD je na platforme SCADA WINCC. V prípade projektovania a dodávky komponentov PLC, ktoré nie sú kompatibilné s WINCC SCADA a protokolom SIMATIC Siemens S7comm, je preferované použitie prekladového PLC Simatic 1500 umiestneného na objekte ako centrálny modul zberu dát a komunikácie za účelom integrácie do CTD.

Príloha č. 4 - Rozklad celkových nákladov

Názov zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre RM a DT rozvádzačov vrátane výmeny RS pre ČOV Myjava“

Uchádzač vo svojej ponuke uvedie cenu celkom za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie.

Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil vo svojej ponuke položkový rozklad celkovej ceny za predmet zákazky, v členení podľa základného súboru výkonov inžiniersko - projektových činností, podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2023 (ďalej len „Sadzobník UNIKA“) - t. j. Rozklad celkových nákladov.

Cena za celý predmet zákazky stanovená uchádzačom nesmie byť vyššia ako hodnota C_{min} podľa príslušného pásma zložitosti a náročnosti uvedená v Sadzobníku UNIKA 2023, t. j. z cenového rozpätia $C_{min} - C_{max}$, stanoveného Sadzobníkom UNIKA 2023, je pre uchádzača záväzná hodnota C_{min} . Uchádzač nie je oprávnený stanoviť cenu za predmet zákazky vo vyššej hodnote, ako je hodnota uvedená v stĺpci C_{min} príslušného pásma zložitosti a náročnosti podľa Sadzobníku UNIKA 2023.

Cenová ponuka č. 8714-24-450

podľa sadzobníka UNIKA 2023 pre projektovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností

Podľa sadzobníka UNIKA 2023 výška nákladov, ktoré tvoria základňu pre výpočet navrhovanej ponukovej ceny má byť dohodnutá zmluvnými stranami a odporúča sa vychádzať z nákladov stanovených investorom.

Vzhľadom k týmto skutočnostiam, že nebola obstarávateľom určená cena predpokladaných nákladov nie je možné jednoznačne určiť cenu podľa tabuliek č. 1 až 15.

Naša ponuková Cena celkom za celý predmet zákazky špecifikovaný v Prílohe č. 1 bola určená podľa zložitosti a náročnosti činí: 6 354,00 EUR bez DPH.

Ing. Gabriel Tuhý
generálny riaditeľ, konateľ

Príloha č. 3 - Zoznam priamych subdodávateľov / Vyhlásenie, že Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok - je potrebné vybrať jednu z možností podľa toho či Zhotoviteľ uviedol alebo neuviedol subdodávateľov v ponuke

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Zhotoviteľ **čestne vyhlasuje**, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy*:

^ nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok ^

~~sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:~~

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

* Uchádzač označí jednu z možností.

V Bratislave, dňa 09.08.2024

Ing. Gabriel Tuhý
generálny riaditeľ, konateľ