

TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA**Evidenčné číslo zmluvy v TEMS:****500341001****Číslo zmluvy: 500341**

Lokalita:

KošiceOdvzdušňacia stanica tepla – č. **OST:****KE.OST27180**

Ulica:

Bardejovská 6Odborné miesto: **KE.27180**

Názov OM:

Hala Ťažkej údržby, DPMK Bardejovská 6, KE

Odberateľ:

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

Dátum začatia odberu:

01.11.2024

Médium: Voda

☒ **OM pripojené z primárnej siete:**

Zmluvné miesto dodávky:

Max. tepelný príkon (spolu za ÚK, TV, VZT): ÚK – 0,570 MW TV – 0,150 MW celkom: **0.720 MW**

Dimenzia prípojky:

Dĺžka prípojky: m

Počet osôb: 90

Celková plocha nebytových priestorov:6 035,05 m²**Technické parametre SCZT Košice:**

vo vykurovacom

období pri -13 °C max.: pri OM do 120°C

mimo vykurovacieho

obdobia max.: pri OM do 75°C

Teplota vratnej vody nesmie prekročiť:

vo vykurovacom období pri -13 °C max.: 60 °C

mimo vykurovacieho obdobia max.: 40 °C

Entalpia odobratého média pre dopĺňovanie:

vo vykurovacom období v kWh/m³: 49.60mimo vykurovacieho obdobia v kWh/m³: 49.60

B. Meranie dodávkySpôsob merania **na primárnej strane OST:**

Typ merania (typ OM)	Identifikácia merania (typ meracieho zariadenia)
Teplo vstupného média	MULTICAL 603E ULTRAFLOW DN40
Množstvo doplňovacej vody	E-T QN 1,5 DNN.90

C. Hranica dodávky tepla (vyberie sa podľa typu hranice dodávky tepla):1. Hranica plnenia dodávky tepla z primárnej siete dodávateľa do OST odberateľa, je:

- ☒ Prvá protipríruba za meračom tepla,
☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST cm pred/za stenou
☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu cm pred/za stenou
☐ na základe dohody medzi dodávateľom a odberateľom:
☐ iné.....

D. Majetkovoprávna hranica povinností opráv a údržby zariadení (vyberie sa podľa typu dodávky):1. Pri dodávke tepla z primárnej siete dodávateľa do OST:

- ☒ Prvá protipríruba za meračom tepla
☐ V odbočnej šachte, v ktorej je napojená HV prípojka odberateľa na primárnu sieť dodávateľa
☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST..... cm pred/za stenou
☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu cm pred/za stenou
☐ na základe dohody medzi dodávateľom a odberateľom:
☐ v odbočnej šachte za prípojkovými armatúrami na protiprírube,
☐ prvá protipríruba za uzatváracími armatúrami v priestore OST, ktoré nie sú súčasťou technológie OST,
☐ iné.....

Dátum potvrdenia: 31.10.2024

podpísané

Ing. Viera Sako
manažér starostlivosti o zákazníkov