



LEGENDA:

- rekonštrukcia vjazdov
- svah vyložit' lomovým kameňom - 1,0 m²
- žľab BGZ-S SV 400 - 19,0 m
- žľab TBM 1-60, 62x30x15,45 - 53,0 m, 177 ks
- + dlažba 52x25x10 - 110 ks
- prídlažba 25x50x8, - 50 ks

Zodpovedný projektant:		Ing. Jozef Kyselica	
Vypracoval:		Ing. Jozef Kyselica	
Investor:		OBEC SVATOPLUKOVO	
Miesto:		Svätoplukovo	
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ODVODŇOVACÍCH KANÁLOV V OBCI SVATOPLUKOVO	FORMAT	2A4
		DATUM	09/2020
		MIERKA	1:250
		STUPEN	P
OBSAH	Situácia	PRÍLOHA ČÍSLO	3



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Správa povodia dolnej Nitry
Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra

Obec Svätoplukovo
Obecný úrad č. 76
951 16 Svätoplukovo

Váš list/zo dňa
515/1918/2020 / 30.09.2020

Naše číslo
CS SVP OZ PN
7319/2020/2

Vybavuje/linka
Ing. Tomko
+421377766135

Nitra
05.10.2020

Vec

Svätoplukovo, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci - stanovisko k PD

Prípisom nás žiadate o stanovisko k dokumentácii rekonštrukcie a údržby odvodňovacích kanálov v obci z hľadiska záujmov správcu povodia v lokalite požiarnej zbrojnice.

Rekonštrukcia jestvujúceho kanálového systému je nutná aj z dôvodu novovytvorených vjazdov k nehnuteľnostiam a výmeny poškodených priekopových tvárnic. Jestvujúci odvodňovací cestný kanál ústi ľavobrežne v Cabajskom potoku v rkm 19,575.

Dokumentácia rieši vybúranie jestvujúcich priepustov DN 250 v mieste vjazdov, ako i odstránenie jestvujúcich priekopových tvárnic poškodených, resp. nevhodne spádovo umiestnených. V mieste vjazdu k požiarnej zbrojnici sa osadí žľab BGZ-S SV 400 s mrežou. Na ostatnom úseku sa osadia žľabovky TBM 1-60 do betónového lôžka. Prechod žľabovky vo svahu koryta sa prevedie lomovým kameňom do betónového lôžka.

S predloženou dokumentáciou súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok:

1. K realizácii prác na pobreží a v koryte toku Cabajského potoka **nutne** prizvať zástupcu správy povodia Ing. Slatároviča (M: 0905/400 039) k vodohospodárskemu dozoru.
2. Vo svahu koryta toku žľabovky naviazať na jestvujúce opevnenie koryta prechodovou dlažbou v betónovom lôžku voči erózii svahu koryta, resp. dlažbou z lomového kameňa s upravenou lícnu stranou v rozsahu určenom zástupcom správy povodia.
3. Pred ústím priekopy do Cabajského potoka cca 3 m od brehu osadiť horskú vpusť (resp. sedimentačnú šachtu) so sedimentačným priestorom **min. 0,7 m** a mrežou pre zachytenie plavenín (posypový materiál a pod.) alternatívne so vsakom bez pevného dna (triedené kamenivo).
4. Počas výstavby zamedziť splaveniu stavebného, výkopového materiálu, ako aj cementových zložiek do koryta Cabajského potoka.

S pozdravom

Príloha
PD

Na vedomie

SVP š.p., OZ Piešťany

SVP š.p., SpdN - Ing. Slatárovič+4xA3

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik

Ing. Silvester Varga
riaditeľ Správy povodia dolnej Nitry



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštepny závod
Nábřeží Ivana Krasku č. 3/834
921 80 Piešťany

25. 05. 2024

Obec Svätoplukovo
Svätoplukovo 76
951 16 Svätoplukovo

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Šaľa

SVP 11103/2024/3
42303/2024

Ing. Spálová/101
Ing. Praznovská

28.05.2024

Vec: Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Svätoplukovo v k.ú. Svätoplukovo – vyjadrenie k stavebnému konaniu

Listom, doručeným dňa 06.05.2024 ste nás požiadali o stanovisko k dokumentácii vyššie uvedenej stavby na p.č. KN-C 235/5 v k.ú. Svätoplukovo pre účely stavebného konania. Investorom je Obec Svätoplukovo, zodpovedným projektantom je Ing. Jozef Kyselica, autorizovaný stavebný inžinier, PD 09/2020.

Predmetný projekt rieši rekonštrukciu a úpravu odvodňovacích kanálov pozdĺž miestnych komunikácií pri požiarnej zbrojnici v obci Svätoplukovo. Jedná sa o úsek od mosta cez vodný tok *Cabajský potok* (č. *hydrolog. poradia* – VH ID, 4-21-14 – 81) po bočný vjazd do požiarnej zbrojnice, v celkovej dĺžke 72,0 m. V súčasnosti je pred hlavným vstupom do požiarnej zbrojnice rúrový priepust v dĺžke 14,0 m s rúrou DN 250, ktorý sa pre malý priemer nedá čistiť a zároveň sa často upcháva. Rigol od priepustu smerom k potoku je po bokoch vyložený betónovými dlaždicami, kde je prietoknosť rigolu obmedzená z dôvodu rozrastenej vegetácie v odvodňovacom rigole. Od priepustu na opačnú stranu je rigol vyložený žľabovkami až po žľab BG, ktorý je uložený naprieč miestnou komunikáciou. Žľab pozdĺž cesty je potrebné predĺžiť až za rekonštruovaný bočný vjazd do požiarnej zbrojnice. Z dôvodu zabezpečenia plynulého spádu rigolu v celej dĺžke je potrebné pôvodný žľab vybrať. Pred hlavným vjazdom sa vybúra rúrový priepust DN 250 v dĺžke 14,0m aj s betónovými čelami a ďalej sa vybúra priekopová žľabovka. Oproti pôvodnej trase sa žľab posunie cca 30 cm od cesty. Pred hlavným vjazdom do požiarnej zbrojnice namiesto pôvodného priepustu osadí žľab v celkovej dĺžke 19,0 m. Na vrch žľabu sa osadí liatinový rošt. Za žľabom pokračujú žľabovky, v dĺžke 12,0 m. V tejto časti sa tvárnica osadí z oboch strán priekopy. Prepojenie konca vydláždeného rigolu a potoka sa vydláždi lomovým kameňom. Ten sa uloží do betónového lôžka hrúbky 10 cm. Jednotlivé škáry sa zatrú cementovou maltou.

Stavbou dôjde k dotyku s pozemkami v správe SVP, š.p. v nasledovnom rozsahu: rekonštruované existujúce zaústenie rigolu do vodného toku na p.č. KN-C 712/2, evidovanej na LV č. 471 v k.ú. Svätoplukovo.

Z pohľadu záujmov správcu vodných tokov a povodia Vám dávame nasledovné vyjadrenie:

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany:

- s navrhovanou rekonštrukciou rigolu v zmysle doloženej dokumentácie súhlasíme,
- pri rekonštrukcii zaústenia rigolu do vodného toku požadujeme rešpektovať STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, opevnenie založiť na pätku v dne v zmysle prislúchajúcej STN, pričom upozorňujeme, že žiadna časť zaústenia ako aj opevnenia **nesmie** zasahovať a zmenšovať prietokový profil vodného toku,
- dávame na vedomie, že SVP, š.p., **nepreberie** vybudované opevnenie v dotyku s vodným tokom do svojej správy ani majetku, tieto úseky vodných tokov zostávajú v majetku a správe vlastníka stavby,

- v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách ods. 3, vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku alebo v inundačnom území je povinný na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť aby neohrozovala plynulý odtok vôd,
- ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Cabajský potok je stanovené v šírke **min. 6,00 m** od brehových čiar vodných tokov (brehová čiara je priesečnica vodnej hladiny s príslušnými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho aby sa vylievala do príslušného územia), v ochrannom pásme nie je dovolená orba, výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí,
- po prácach požadujeme narušený terén v ochrannom pásme a na pobrežných pozemkoch (pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú to pozemky až **do 10,00 m**) vodného toku uviesť do pôvodného stavu, zároveň upozorňujeme, že skladovanie stavebného a iného materiálu je na pobrežných pozemkoch zakázané,
- odvodnenie rekonštruovaných vjazdov (spevnených plôch) do požiarnej zbrojnice žiadame riešiť vsakom do okolitého terénu,
- **k zahájeniu ako aj k ukončeniu prác** požadujeme **kontaktovať zástupcu SVP, š.p.** (úsekový technik – p. Penték, t.č. 035/640 0054) a **jeho pokyny rešpektovať**,
- po rekonštrukcii je potrebné stavebné objekty zasahujúce do vodného toku zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona) a projekt skutočného vyhotovenia odovzdať aj v digitálnej forme (DGN., DWG.) zástupcovi SVP, š.p.,
- z dôvodu blízkosti vodného toku, požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu na brehoch, neznečisťovať vody alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa činností, ktoré sú v rozpore so zákonom NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách,
- v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami; § 10, odst. 2, písm. e) zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie je povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby (realizačné práce ako aj trvalá prevádzka) a počas povodňovej aktivity sa týmto plánom riadiť, vypracovaný povodňový plán je nutné predložiť na odsúhlasenie na SVP, š.p., PdV, OZ, Piešťany a následne na schválenie na príslušný orgán štátnej vodnej správy,
- z vodohospodárskeho hľadiska sa jedná o úpravu vodnej stavby, ktorá podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách podlieha vydaniu povolenia príslušným orgánom štátnej vodnej správy.

Podľa ust. § 49, ods. 5, vodného zákona č. 364/2004 Z. z. správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavením ľadu ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach.

Z hľadiska požiadaviek správy majetku:


Posudzovanou stavbou - rekonštrukciou existujúceho zaústenia rigolu - dôjde k dotyku s pozemkom v správe SVP, š.p. reg. C KN par.č. 712/2, evidovanej na LV č. 471 v k.ú. Svätoplukovo.

Z pohľadu správcu pozemkových nehnuteľností vo vlastníctve štátu podmieňujeme vydanie stavebného povolenia uzatvorením **odplatného zmluvného vzťahu** na časti pozemkových nehnuteľností, ktoré budú dotknuté realizáciou stavby. Typ zmluvného vzťahu navrhujeme „nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“. K uzatvoreniu zmluvného vzťahu je potrebné, aby stavebník/investor požiadal SVP, š.p. osobitnou žiadosťou o majetkovoprávne vysporiadanie, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, oddelenie správy majetku Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany. K posúdeniu žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: PD v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej sú viditeľne vyznačené konkrétne časti parciel s vymedzeným rozsahom záberu (rozsah uviesť v m2), ktoré budú predmetom zmluvného vzťahu, stanoviská SVP, š.p., stanoviská a rozhodnutia iných štátnych orgánov alebo miestnej samosprávy, ktoré súvisia s uzatvorením zmluvy, ak boli vydané. SVP, š.p. je pri nakladaní s majetkom štátu povinný postupovať podľa aktuálne

platných a vydaných pokynov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, pričom vnútropodnikový proces odsúhlasenia uzatváraných zmluvných vzťahov podlieha viacstupňovému schvaľovaniu jednotlivými organizačnými zložkami.

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

SLOVENSKÝ VODNOSPODÁRSKY PODNIK



Ing. Jaroslav Madera
riaditeľ

Na vedomie: PS NZ
OSM PN