

Príloha č. 1 ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 0309

TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA, OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA

Rok: 2025

Dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s. ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou																
Odberateľ: Základná škola, Severná 21, Moldava nad Bodvou																
1.	Číslo a adresa odberného miesta	042164 – Severná 21														
2.	Tepelný zdroj	CZT														
	Vykurovacía krivka : Vonkajšia teplota	°C	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	
3.	Teplota vyk. vody ÚK	°C	37	39	42	44	47	49	51	53	56	58	61	63	66	
4.	Výpočtový teplotný spád	°C	92,5 / 67,5													
5.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla na ÚK	:	6782469/2010					II. ZŠ Severná 21								
6.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla tepla na ohrev TUV	:	78632403/19					OST 6 Severná 26								
7.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla SV	:	9875222-06					OST 6 Severná 26								
8.	Nočný útlm	:	do teploty - 10°C					od 22,00 hod.			do 5,00 hod.					
9.	Veľkosť útlmu v °C	:	10 °C													
10.	Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh	ÚK:	411 666,67					TUV: 51 484,53			Spolu: 463 151,20					
11.	Ročné dohodnuté množstvo TUV v m3	:	489,56													
12.	Regulačný príkon v kW	ÚK:	77,6730					TUV: 9,7141			Spolu: 87,3871					
13.	Max. príkon v kW	:	790													
14.	Odber TUV – počet dní v týždni - zima / leto	:	7 / 7													
15.	Diferenčný tlak v kPa	:	30													
16.	Prietok v m³/h	:	27													
17.	Celková plocha (objem) v m2 (m3)	:														
18.	Počet osôb	:														

Riadne vyplnený a vzájomne potvrdený diagram je zároveň prihláškou k odboru tepla.

V Moldave nad Bodvou, dňa 28.11.2024

Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava n/B.

Tel.: 055/442 7257

ICO: 36 173 661, IČ DPH: SK220041817

Dodávateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SEVERNÁ 21
045 01 MOLDAVA NAD BODVOU