

TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA

Evidenčné číslo zmluvy v TEMS:
500342001
Číslo zmluvy: 500342
Lokalita:
Odovzdávacia stanica tepla – č. OST:
KE.OST11410
Ulica:
Ipeľská 1
Odborné miesto: KE.11410.01
Názov OM:
Quk01, UDZS
Odberateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Želova 2
829 24 Bratislava 25
Dátum začatia odberu:
01.01.2025
Médium: Voda

A. Parametre miesta pripojenia

☒ **OM pripojené na výstupe z OST:**
Max. tepelný príkon pre ÚK pri -13 °C:
77 kW
Statický tlak sekundárneho systému:
0 kPa
Rozdiel tlakov na prívodnej a vratnej vetve
ÚK:
0 kPa
Celková dĺžka trasy ÚK:
0 m
Počet osôb:
Počet podlaží v najvyššom objekte:
0
Celková plocha bytov:
0 m²
Počet bytov:
0
Celkový objem bytov:
0 m³
Svetlá výška bytov:
0 m
Celková plocha nebytových priestorov:
820 m²
Svetlá výška
nebytových.
Celkový objem nebytových priestorov:
0 m³
priestorov:
0 m
Celková plocha/objem (byty, nebyt.
priestory):
820 m²
0
m³
Typ stavebnej sústavy:

B. Meranie dodávkySpôsob merania **na sekundárnej strane:**

Typ merania (typ OM)	Výrobca Identifikácia merania (typ meracieho zariadenia):
	MC 403 DN25Z 3,5

Prerozdelenie množstva tepla pre ÚK:

V prípade, ak je na sekundárnych rozvodoch pripojených viac odberateľov a odber tepla na ÚK nie je samostatne meraný na OM, postupuje sa v zmysle čl. VI písm. B bod 6.8 Všeobecných zmluvných podmienok.

Prerozdelenie množstva tepla a m³ pre TV:

Ak odberné miesto nemá namontované určené meradlo spotreby množstva TV, postupuje sa v zmysle čl. VI písm. B bod 6.11 a 6.12 Všeobecných zmluvných podmienok.

C. Hranica dodávky tepla (vyberie sa podľa typu hranice dodávky tepla):**1. Hranica plnenia dodávky tepla pre ÚK z OST dodávateľa do sekundárnej siete odberateľa je:**

- ☐ Prvá protipríruba za meračom tepla,
☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST, OOST a PK cm pred/za stenou
☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu cm pred/za stenou
☒ **iné: za armatúrami rozdeľovača a zberača ÚK**

D. Majetkovoprávna hranica povinnosti opráv a údržby zariadení (vyberie sa podľa typu dodávky):**1. Pri dodávke tepla pre ÚK z OST dodávateľa je majetkovoprávnou hranicou, ktorá je bližšie špecifikovaná nižšie:**

- ☐ Prvá protipríruba za meračom tepla,
☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST, OOST a PK, cm pred/za stenou
☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu, cm pred/za stenou
☒ prvá príruba za výstupnou uzatváracou armatúrou na rozdeľovači a prvá príruba pred uzatváracou armatúrou na zberači ÚK,
☐ pred objektom odberateľa v odbočnej šachte,
☐ iné.....

Dátum potvrdenia: 25. 10. 2024

Ing. Viera Sako
manažér starostlivosti o zákazníkov

TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA

Evidenčné číslo zmluvy v TEMS:
500342002
Číslo zmluvy: 500342
Lokalita:
Odovzdávacia stanica tepla – č. OST:
KE.OST11410
Ulica:
Ipeľská 1
Odborné miesto: KE.11410.02
Názov OM:
Quk02, UDZS
Odberateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Želova 2
829 24 Bratislava 25
Dátum začatia odberu:
01.01.2025
Médium: Voda

B. Parametre miesta pripojenia

☒ **OM pripojené na výstupe z OST:**
Max. tepelný príkon pre ÚK pri -13 °C:
80 kW
Statický tlak sekundárneho systému:
0 kPa
Rozdiel tlakov na prívodnej a vratnej vetve
ÚK:
0 kPa
Celková dĺžka trasy ÚK:
0 m
Počet osôb:
Počet podlaží v najvyššom objekte:
0
Celková plocha bytov:
0 m²
Počet bytov:
0
Celkový objem bytov:
0 m³
Svetlá výška bytov:
0 m
Celková plocha nebytových priestorov:
820 m²
Svetlá výška
nebytových.
Celkový objem nebytových priestorov:
0 m³
priestorov:
0 m
Celková plocha/objem (byty, nebyt.
priestory):
820 m²
0
m³
Typ stavebnej sústavy:

B. Meranie dodávky

Spôsob merania **na sekundárnej strane:**

Typ merania (typ OM)	Výrobca Identifikácia merania (typ meracieho zariadenia):
	MC 403 DN25Z 3,5

Prerozdelenie množstva tepla pre ÚK:

V prípade, ak je na sekundárnych rozvodoch pripojených viac odberateľov a odber tepla na ÚK nie je samostatne meraný na OM, postupuje sa v zmysle čl. VI písm. B bod 6.8 Všeobecných zmluvných podmienok.

Prerozdelenie množstva tepla a m³ pre TV:

Ak odberné miesto nemá namontované určené meradlo spotreby množstva TV, postupuje sa v zmysle čl. VI písm. B bod 6.11 a 6.12 Všeobecných zmluvných podmienok.

C. Hranica dodávky tepla (vyberie sa podľa typu hranice dodávky tepla):**1. Hranica plnenia dodávky tepla pre ÚK z OST dodávateľa do sekundárnej siete odberateľa je:**

- ☐ Prvá protipríruba za meračom tepla,
- ☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST, OOST a PK cm pred/za stenou
- ☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu cm pred/za stenou
- ☒ iné: **za armatúrami rozdeľovača a zberača ÚK**

D. Majetkovoprávna hranica povinnosti opráv a údržby zariadení (vyberie sa podľa typu dodávky):**2. Pri dodávke tepla pre ÚK z OST dodávateľa je majetkovoprávnou hranicou, ktorá je bližšie špecifikovaná nižšie:**

- ☐ Prvá protipríruba za meračom tepla,
- ☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST, OOST a PK, cm pred/za stenou
- ☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu, cm pred/za stenou
- ☒ prvá príruba za výstupnou uzatváracou armatúrou na rozdeľovači a prvá príruba pred uzatváracou armatúrou na zberači ÚK,
- ☐ pred objektom odberateľa v odbočnej šachte,
- ☐ iné.....

Dátum potvrdenia:

Ing. Viera Sako
manažér starostlivosti o zákazníkov

TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA

Evidenčné číslo zmluvy v TEMS:

500342003

Číslo zmluvy: **500342**

Lokalita:

Odvzdušňacia stanica tepla – č. **OST:**
KE.OST11410

Ulica:

Ipeľská 1

Odborné miesto: **KE.11410.03**

Názov OM:

Quk03, UDZS

Odberateľ:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2

829 24 Bratislava 25

Dátum začatia odberu:

01.01.2025

Médium: Voda

C. Parametre miesta pripojenia

☒ **OM pripojené na výstupe z OST:**

Max. tepelný príkon pre ÚK pri -13 °C:

37 kW

Statický tlak sekundárneho systému:

0 kPa

Rozdiel tlakov na prívodnej a vratnej vetve

ÚK:

0 kPa

Celková dĺžka trasy ÚK:

0 m

Počet osôb:

Počet podlaží v najvyššom objekte:

0

Celková plocha **bytov:**
0 m²

Počet bytov:

0

Celkový objem **bytov:**
0 m³

Svetlá výška bytov:

0 m

Celková plocha **nebytových priestorov:**
820 m²

Svetlá výška

nebytových.

priestorov:

0 m

Celkový objem **nebytových priestorov:**
0 m³
Celková plocha/objem (byty, nebyt.
priestory):
820 m²
0
m³

Typ stavebnej sústavy:

B. Meranie dodávkySpôsob merania **na sekundárnej strane:**

Typ merania (typ OM)	Výrobca Identifikácia merania (typ meracieho zariadenia):
	MC 403 DN25Z 3,5

Prerozdelenie množstva tepla pre ÚK:

V prípade, ak je na sekundárnych rozvodoch pripojených viac odberateľov a odber tepla na ÚK nie je samostatne meraný na OM, postupuje sa v zmysle čl. VI písm. B bod 6.8 Všeobecných zmluvných podmienok.

Prerozdelenie množstva tepla a m³ pre TV:

Ak odberné miesto nemá namontované určené meradlo spotreby množstva TV, postupuje sa v zmysle čl. VI písm. B bod 6.11 a 6.12 Všeobecných zmluvných podmienok.

C. Hranica dodávky tepla (vyberie sa podľa typu hranice dodávky tepla):**1. Hranica plnenia dodávky tepla pre ÚK z OST dodávateľa do sekundárnej siete odberateľa je:**

- ☐ Prvá protipríruba za meračom tepla,
- ☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST, OOST a PK cm pred/za stenou
- ☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu cm pred/za stenou
- ☒ **iné: za armatúrami rozdeľovača a zberača ÚK**

D. Majetkovoprávna hranica povinnosti opráv a údržby zariadení (vyberie sa podľa typu dodávky):**3. Pri dodávke tepla pre ÚK z OST dodávateľa je majetkovoprávnou hranicou, ktorá je bližšie špecifikovaná nižšie:**

- ☐ Prvá protipríruba za meračom tepla,
- ☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST, OOST a PK, cm pred/za stenou
- ☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu, cm pred/za stenou
- ☒ prvá príruba za výstupnou uzatváracou armatúrou na rozdeľovači a prvá príruba pred uzatváracou armatúrou na zberači ÚK,
- ☐ pred objektom odberateľa v odbočnej šachte,
- ☐ iné.....

Dátum potvrdenia:

Ing. Viera Sako
manažér starostlivosti o zákazníkov

TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA

Evidenčné číslo zmluvy v TEMS:

500342004Číslo zmluvy: **500342**

Lokalita:

Odvzdušňacia stanica tepla – č. **OST:****KE.OST11410**

Ulica:

Ipeľská 1Odborné miesto: **KE.11410.04**

Názov OM:

Quk04, UDZS

Odberateľ:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2

829 24 Bratislava 25

Dátum začatia odberu:

01.01.2025

Médium: Voda

D. Parametre miesta pripojenia☒ **OM pripojené na výstupe z OST:**

Max. tepelný príkon pre ÚK pri -13 °C:

77 kW

Statický tlak sekundárneho systému:

0 kPa

Rozdiel tlakov na privodnej a vratnej vetve

ÚK:

0 kPa

Celková dĺžka trasy ÚK:

0 m

Počet osôb:

Počet podlaží v najvyššom objekte:

0Celková plocha **bytov:****0 m²**

Počet bytov:

0Celkový objem **bytov:****0 m³**

Svetlá výška bytov:

0 mCelková plocha **nebytových priestorov:****820 m²**

Svetlá výška

nebytových.

Celkový objem **nebytových priestorov:****0 m³**

priestorov:

0 m**Celková plocha/objem (byty, nebyt.****priestory):****820 m²****0****m³**

Typ stavebnej sústavy:

B. Meranie dodávky

Spôsob merania **na sekundárnej strane:**

Typ merania (typ OM)	Výrobca Identifikácia merania (typ meracieho zariadenia):
	MC 403 DN25Z 3,5

Prerozdelenie množstva tepla pre ÚK:

V prípade, ak je na sekundárnych rozvodoch pripojených viac odberateľov a odber tepla na ÚK nie je samostatne meraný na OM, postupuje sa v zmysle čl. VI písm. B bod 6.8 Všeobecných zmluvných podmienok.

C. Hranica dodávky tepla (vyberie sa podľa typu hranice dodávky tepla):**1. Hranica plnenia dodávky tepla pre ÚK z OST dodávateľa do sekundárnej siete odberateľa je:**

- ☐ Prvá protipríruba za meračom tepla,
- ☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST, OOST a PK cm pred/za stenou
- ☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu cm pred/za stenou
- ☒ **iné: za armatúrami rozdeľovača a zberača ÚK a VZT zo strany OST**

D. Majetkovoprávna hranica povinnosti opráv a údržby zariadení (vyberie sa podľa typu dodávky):**4. Pri dodávke tepla pre ÚK z OST dodávateľa je majetkovoprávnou hranicou, ktorá je bližšie špecifikovaná nižšie:**

- ☐ Prvá protipríruba za meračom tepla,
- ☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST, OOST a PK, cm pred/za stenou
- ☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu, cm pred/za stenou
- ☐ prvá príruba za výstupnou uzatváracou armatúrou na rozdeľovači a prvá príruba pred uzatváracou armatúrou na zberači ÚK,
- ☐ pred objektom odberateľa v odbočnej šachte,
- ☒ **iné: za armatúrami rozdeľovača a zberača ÚK a VZT zo strany OST**

Dátum potvrdenia:

Ing. Viera Sako
manažér starostlivosti o zákazníkov

TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA

Evidenčné číslo zmluvy v TEMS:

500342005

Číslo zmluvy: **500342**

Lokalita:

Odvzdušňacia stanica tepla – č. OST:

KE.OST11410

Ulica:

Ipeľská 1

Odborné miesto: **KE.11410.05**

Názov OM:

Qtv01, UDZS

Odberateľ:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2

829 24 Bratislava 25

Dátum začatia odberu:

01.01.2025

Médium: Voda

E. Parametre miesta pripojenia (vyberie sa podľa typu pripojenia).

☒ **OM pripojené na výstupe z OST:**

Max. tepelný príkon pre TV:

73 kW

Statický tlak sekundárneho systému:

0 kPa

Rozdiel tlakov na prívodnej a vratnej vetve

ÚK:

0 kPa

Celková dĺžka trasy ÚK:

0 m

Počet osôb: **55**

Počet podlaží v najvyššom objekte: **0**

Celková plocha **bytov**:

m²

Počet bytov:

0

Celkový objem **bytov**:

m³

Svetlá výška bytov:

0 m

Celková plocha **nebytových priestorov**:

m²

Svetlá výška
nebytových.
priestorov:

0 m

Celkový objem **nebytových priestorov**:

m³
**Celková plocha/objem (byty, nebyt.
priestory):**
m²
m³

Typ stavebnej sústavy:

Dimenzia prípojky: 0

Dĺžka prípojky: 0 m

B. Meranie dodávky

Spôsob merania **na sekundárnej strane:**

Typ merania (typ OM)	Výrobca Identifikácia merania (typ meracieho zariadenia):
	MC 403 DN20Z 2,5

Prerozdelenie množstva tepla a m³ pre TV:

Ak odberné miesto nemá namontované určené meradlo spotreby množstva TV, postupuje sa v zmysle čl. VI písm. B bod 6.11 a 6.12 Všeobecných zmluvných podmienok.

F. Hranica dodávky tepla:

1. Hranica plnenia dodávky tepla pre TV z OST dodávateľa do sekundárnej siete odberateľa je:

- ☐ Prvá protipríruba za meračom tepla,
- ☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST, OOST a PK..... cm pred/za stenou
- ☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu cm pred/za stenou
- ☒ iné: **na výstupe zo zásobníka vody vrátane všetkých ventilov a potrubia v miestnosti OST**

D. Majetkovoprávna hranica povinnosti opráv a údržby zariadení:

5. Pri dodávke tepla pre TV z OST, zo sekundárnej siete, z OOST a PK dodávateľa je majetkovoprávnou hranicou, ktorá je bližšie špecifikovaná nižšie :

- ☐ Prvá protipríruba za meračom tepla,
- ☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST, zo sekundárnej siete, OOST a PK cm pred/za stenou
- ☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu cm pred/za stenou
- ☐ prvá príruba za výstupnou uzatváracou armatúrou na rozdeľovači a prvá príruba pred uzatváracou armatúrou na zbierači TV,
- ☒ iné: **na výstupe zo zásobníka vody vrátane všetkých ventilov a potrubia v miestnosti OST**

Dátum potvrdenia:

Ing. Viera Sako
manažér starostlivosti o zákazníkov