

Ekvitermická krivka

Evidenčné číslo zmluvy: **500342002**

Číslo zmluvy: **500342** Odberné miesto: **KE.11410.02**

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Inštalovaný regulátor vykurovacej vody ÚK:

Vykurovacia krivka č.: **pri - 15 °C teplota media + 70 °C**
pri + 15 °C teplota media + 37 °C

Nočný útlm od : **23:00** do : **04:00** ak sa odberateľ s dodávateľom nedohodnú inak

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

Odberateľ:

Dodávateľ:

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD, MHA, MPH,
predseda úradu

Ing. Viera Sako
manažér starostlivosti o zákazníkov

Ekvitermická krivka

Evidenčné číslo zmluvy: **500342003**

Číslo zmluvy: **500342** Odberné miesto: **KE.11410.03**

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Inštalovaný regulátor vykurovacej vody ÚK:

Vykurovacia krivka č.: **pri - 15 °C teplota media + 70 °C**
pri + 15 °C teplota media + 37 °C

Nočný útlm od : **23:00 do : 04:00 ak sa odberateľ s dodávateľom nedohodnú inak**

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

Odberateľ:

Dodávateľ:

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD, MHA, MPH,
predseda úradu

Ing. Viera Sako
manažér starostlivosti o zákazníkov

Ekvitermická krivka

Evidenčné číslo zmluvy: **500342004**

Číslo zmluvy: **500342** Odberné miesto: **KE.11410.04**

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Inštalovaný regulátor vykurovacej vody ÚK:

Vykurovací krivka č.: **pri - 15 °C teplota media + 70 °C**
pri + 15 °C teplota media + 37 °C

Nočný útlm od : **23:00** do : **04:00** ak sa odberateľ s dodávateľom nedohodnú inak

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

Odberateľ:

Dodávateľ:

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD, MHA, MPH,
predseda úradu

Ing. Viera Sako
manažér starostlivosti o zákazníkov

Ekvitermická krivka

Evidenčné číslo zmluvy: **500342005**

Číslo zmluvy: **500342** Odberné miesto: **KE.11410.05**

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Režim prípravy a dodávky TÚV:

Režim TÚV – **teplota vody na výstupe z odberného miesta je 47 °C - 55 °C**

Nočný útlm od : **23:00** do :**04:00**

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

Odberateľ:

Dodávateľ:

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD, MHA, MPH,
predseda úradu

Ing. Viera Sako
manažér starostlivosti o zákazníkov

Ekvitermická krivka

Evidenčné číslo zmluvy: **500342001**

Číslo zmluvy: **500342** Odberné miesto: **KE.11410.01**

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Inštalovaný regulátor vykurovacej vody ÚK:

Vykurovací krivka č.: **pri - 15 °C teplota media + 70 °C**
pri + 15 °C teplota media + 37 °C

Nočný útlm od : **23:00** do : **04:00** ak sa odberateľ s dodávateľom nedohodnú inak

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

Odberateľ:

Dodávateľ:

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD, MHA, MPH,
predseda úradu

Ing. Viera Sako
manažér starostlivosti o zákazníkov