



Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



Vec: Stanovisko k prevzatíu vodnej stavby do prevádzky TAVOS a.s.:

Stavebník **ALACRES s.r.o., Piešťanská 86, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 48 247 413**

Stavba : **SO.P2.1 Verejný vodovod**

v rozsahu:

RAD „I“

- potrubie PE 100 SDR 17 DN100, celková dĺžka 567,64 m
- 3 ks podzemný hydrant DN80 (PH1, PH2, PH3),
- vyhľadávací vodič CY s prierezom 6 mm²,
- 2 ks vodárenský uzáver Š2, Š3.

Zokruhovanie

- potrubie PE100 SDR17 DN100, celková dĺžka 36,09 m,
- vyhľadávací vodič CY s prierezom 6 mm².

Stavba bola povolená v zmysle stavebného povolenia, ktoré vydal Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PN-OSZP-2020/002225-003 zo dňa 05.06.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 06.07.2020. Stavba bola uvedená do užívania rozhodnutím Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PN-OSZP-2021/004867-004 zo dňa 14.10.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.11.2021.

Fyzickou obhliadkou stavby zamestnancov TAVOS a.s. **potvrdzujeme**, že uvedená vodná stavba ~~spĺňa~~**nespĺňa** podmienky prevádzkovania a ~~súhlasíme~~**nesúhlasíme**, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť

Zistené nedostatky : žiadne

Vlastník stavby doložil k prevzatíu vybudovaného diela do prevádzky doklady podľa priloženého zoznamu.

V Piešťanoch, dňa 26.09.2024

Za TAVOS, a.s. :

Ing. Eleonóra Forgóva	-	technicko-prevádzkový riaditeľ
Ing. Monika Očenášková	-	investičný a obchodný riaditeľ
Bc. Martin Sklenár	-	vedúci Útvoru distribúcie vody
Peter Sojka	-	majster vodovodu Piešťany



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



IBV VYŠIEĽAC, VEĽKÉ KOSTOČANY - VODOVOD

Vec: Žiadosť o uzavretie prevádzkovej zmluvy – podklady.

K žiadosti o uzavretie prevádzkovej zmluvy na predmetné stavby je potrebné doložiť nasledovné podklady:

1. Žiadosť o prevzatie do prevádzky
2. Právoplatné stavebné povolenie na vodné stavby
3. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na vodné stavby
4. Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ktorá obsahuje :
 - Situáciu
 - Pozdĺžny a priečny profil
 - Kladačský plán
 - Technickú správu
5. Stavebné denníky
6. Zápis o vykonaných tlakových skúškach, záznam o vykonaných skúškach vodotesnosti
7. Zápis o komplexných skúškach
8. Atesty použitých a zabudovaných materiálov
9. Osvedčenie o prezvonení vyhľadávacieho vodiča
10. Prehlásenie o vykonaní dezinfekčného preplachu vodovodného potrubia
11. Prevádzkový poriadok v zmysle vyhlášky č.55/2004
12. Geodetické a digitálne zameranie na CD
13. Preberacia zápisnica stavby medzi zhotoviteľom a odberateľom
14. Zápisy o zriadení vecných bremien, pokiaľ nie je stavebník vlastníkov pozemkov, kde sú vodné stavby uložené.
15. Zoznam odberateľov pitnej vody, zoznam napojených na verejnú kanalizáciu, pokiaľ sú napojení.
16. Kladný rozbor pitnej vody odobraný z vodnej stavby určenej na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Vodovodné a kanalizačné prípojky nie sú predmetom prevádzkovania.

Kontrola dokladov 13.12.2021