

Príloha č. 2 Zoznam odborných miest a spotrieb k Rámcovej dohode č.

Obstarávateľ č.1 - Obec Budča

Právny subjekt	por. č.	Adresa miesta spotreby	EIC kód	Napätie	Predpokladaná spotreba na rok 2025 v MWh				Spotreba spolu	Predpokladaná spotreba na rok 2026 v MWh				Spotreba spolu	nový odber od dátumu	Trvanie zmluvy (mes.)	Hodnota ističa v A	Typ merania
				NN / VN	JT	VT	NT	VO		JT	VT	NT	VO					
Obec Budča	1	SNP 202	2425512198500000	NN				7,160	7,160				7,160	7,160	1.1.2025	24	3x50	A
	2	SNP 363	2425512198510000W	NN				10,533	10,533				10,533	10,533	1.1.2025	24	3x63	A
	3	SNP 14	2425512198580000Y	NN				3,174	3,174				3,174	3,174	1.1.2025	24	3x50	A
	4	SNP 1000	242551302742000L	NN				1,750	1,750				1,750	1,750	1.1.2025	24	3x50	A
	5	Budča 0	2425513211960003	NN				0,306	0,306				0,306	0,306	1.1.2025	24	3x32	C
	6	Lhenická 31	242551219820000I	NN		3,775		3,775	3,775		3,775		3,775	3,775	1.1.2025	24	3x20	C
	7	Lhenická 33	2425512198220008	NN		5,255		5,255	5,255		5,255		5,255	5,255	1.1.2025	24	3x25	A
	8	Lhenická 33	2425512198230003	NN		0,028		0,028	0,028		0,028		0,028	0,028	1.1.2025	24	1x25	C
	9	Lhenická 33	242551219824000Z	NN		0,954		0,954	0,954		0,954		0,954	0,954	1.1.2025	24	1x25	C
	10	Lhenická 33	242551219825000U	NN		0,276		0,276	0,276		0,276		0,276	0,276	1.1.2025	24	3x20	C
	11	SNP362	242551219864000B	NN		0,625		0,625	0,625		0,625		0,625	0,625	1.1.2025	24	3x50	C
	12	SNP 370	242551219867000X	NN		1,157	0,431	1,588	1,588		1,157	0,431	1,588	1,588	1.1.2025	24	3x100	C
	13	Školská 3	242551219872000P	NN		5,266		5,266	5,266		5,266		5,266	5,266	1.1.2025	24	3x25	A
	14	Školská 339	242551219876000W	NN		6,014	1,381	7,395	7,395		6,014	1,381	7,395	7,395	1.1.2025	24	3x60	A
	15	Školská 340	242551307982000H	NN		0,852		0,852	0,852		0,852		0,852	0,852	1.1.2025	24	1x10	C
Počet odborných miest:	15					0,000	24,202	1,812	22,923	48,937	0,000	24,202	1,812	22,923	48,937			

Obstarávateľ č.2 - Obec Držkovce

Právny subjekt	por. č.	Adresa miesta spotreby	EIC kód	Napätie	Predpokladaná spotreba na rok 2025 v MWh				Spotreba spolu	Predpokladaná spotreba na rok 2026 v MWh				Spotreba spolu	nový odber od dátumu	Trvanie zmluvy (mes.)	Hodnota ističa v A	Typ merania
				NN / VN	JT	VT	NT	VO		JT	VT	NT	VO					
Obec Držkovce	1	Držkovce 75/9, 982 62 Držkovce	242555216111000B	NN				2,504	2,504				2,504	2,504	1.1.2025	24	189A	A
	2	Držkovce 225, 982 62 Držkovce	242554501755000T	NN		0,062		0,062	0,062		0,062		0,062	0,062	1.1.2025	24	75A	A
	3	Držkovce 10, 982 62 Držkovce	242555092130000L	NN		1,135	24,156	25,291	25,291		1,135	24,156	25,291	25,291	1.1.2025	24	189A	A
	4	Držkovce 101, 982 62 Držkovce	242555092209000O	NN		1,000		1,000	1,000		1,000		1,000	1,000	1.1.2025	24	75A	C
	5	Držkovce 75, 982 62 Držkovce	242555216100000M	NN		0,030		0,030	0,030		0,030		0,030	0,030	1.1.2025	24	74,1A	A
	6	Držkovce 76/2, 982 62 Držkovce	242555216104000Z	NN		0,477	0,258	0,735	0,735		0,477	0,258	0,735	0,735	1.1.2025	24	207A	C
	7	Držkovce 215, 982 62 Držkovce	242555216105000Y	NN		0,088	0,027	0,088	0,088		0,088	0,027	0,088	0,088	1.1.2025	24	75A	A
	8	Držkovce 18, 982 62 Držkovce	242555216110000G	NN		3,212		3,212	3,212		3,212		3,212	3,212	1.1.2025	24	120A	A
	9	Držkovce 22, 982 62 Držkovce	242555216113000I	NN		0,326		0,326	0,326		0,326		0,326	0,326	1.1.2025	24	87A	A
	10	Držkovce 76, 982 62 Držkovce	242555216120000A	NN		20,530	10,214	30,744	30,744		20,530	10,214	30,744	30,744	1.1.2025	24	300A	A
	11	Držkovce 21, 982 62 Držkovce	242555216109000E	NN		0,247	22,179	22,426	22,426		0,247	22,179	22,426	22,426	1.1.2025	24	189A	A
	12	Držkovce 9, 982 62 Držkovce	242555092129000I	NN		0,000		0,000	0,000		0,000		0,000	0,000	1.1.2025	24	1x31A	C
Počet odborných miest:	12					0,000	27,077	56,834	2,504	86,415	0,000	27,077	56,834	2,504	86,415			

Obstarávateľ č.3 - Materská škola - Ľvoda, školská 1260/4, Tornaľa

Právny subjekt	por. č.	Adresa miesta spotreby	EIC kód	Napätie	Predpokladaná spotreba na rok 2025 v MWh				Spotreba spolu	Predpokladaná spotreba na rok 2026 v MWh				Spotreba spolu	nový odber od dátumu	Trvanie zmluvy (mes.)	Hodnota ističa v A	Typ merania
				NN / VN	JT	VT	NT	VO		JT	VT	NT	VO					
MŠ - Ľvoda Tornaľa	1	Školská 1260/4, 982 01 Tornaľa	242555216976000S	NN		12,000	2,000		14,000		12,000	2,000		14,000	1.1.2025	24	3x100	C
	2	Roľnícká 12, 982 01 Tornaľa	242555217073000I	NN		0,700		0,700	0,700		0,700		0,700	0,700	1.1.2025	24	3x25	A
	3	Pri Majeri 27, 982 01 Tornaľa	242555217051000N	NN		5,200		5,200	5,200		5,200		5,200	5,200	1.1.2025	24	3x160	C
Počet odborných miest:	3					0,000	17,900	2,000	0,000	19,900	0,000	17,900	2,000	0,000	19,900			

Obstarávateľ č.4 Obec Plešivec

Právny subjekt	por. č.	Adresa miesta spotreby	EIC kód	Napätie	Predpokladaná spotreba na rok 2025 v MWh				Spotreba spolu	Predpokladaná spotreba na rok 2026 v MWh				Spotreba spolu	nový odber od dátumu	Trvanie zmluvy (mes.)	Hodnota ističa v A	Typ merania
				NN / VN	JT	VT	NT	VO		JT	VT	NT	VO					
Obec Plešivec	1	Železničná 900	24ZV50000032273M	NN				5,000	5,000				12,001	12,001	1.8.2025	17	86	A
	2	Vidová 595	24ZV50000033243Q	NN				2,872	2,872				2,872	2,872	1.1.2025	24	20	C
	3	ČSA 900	24ZV500000320076	NN				8,376	8,376				20,102	20,102	1.8.2025	17	66,5	A
	4	Čs. armády 645,	24ZV500000708097I	NN		0,375		0,375	0,375	0,375			0,375	0,375	1.1.2025	24	1x 25	C
	5	Daxnerova 22	24ZV50000032015Z	NN		0,028		0,028	0,028	0,028			0,028	0,028	1.1.2025	24	35	C
	6	Domická 163	24ZV50000043164G	NN		1,090		1,090	1,090	2,616			2,616	2,616	1.8.2025	17	200	C
	7	Domická 120	24ZV50000032033S	NN		1,014		1,014	1,014	0,014			1,014	1,014	1.1.2025	24	30	C
	8	Gemerská 234	24ZV50000014225Z	NN		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	1.1.2025	24	20	C
	9	Okružná 428	24ZV50000025711F	NN		0,863		0,863	0,863	0,863			0,863	0,863	1.1.2025	24	25	C
	10	Gemerská 234	24ZV50000013761G	NN		0,025		0,025	0,025	0,025			0,025	0,025	1.1.2025	24	25	C
	11	Gemerská 234	24ZV50000013804O	NN		0,000		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	1.1.2025	14	25	C
	12	Plešivec 0	24ZV500007869817	NN		3,775	1,446	5,221	5,221	0,000	3,775	1,446	5,221	1.1.2025	24	32	C	
	13	Železničná	24ZV500000733008O	NN		5,266		5,266	5,266	5,266			5,266	5,266	1.1.2025	24	32	C
	14	Daxnerova 1	24ZV50000032277E	NN		3,590	1,255	4,845	4,845	0,000	8,615	3,011	11,626	1.8.2025	17	100	A	
	15	Daxnerova 22	24ZV50000032291K	NN		3,606		3,606	3,606	3,606			3,606	3,606	1.1.2025	24	25	C
	16	ČSA 479	24ZV50000080452Z	NN		5,429		5,429	5,429	5,429			5,429	5,429	1.1.2025	24	63	C
	17	Železničná 758	24ZV50000039731K	NN		0,158	0,703	0,861	0,861	0,000	0,379	1,688	2,067	1.8.2025	17	25	A	
	18	Hradná 375	24ZV50000015928X	NN		0,680	0,288	0,968	0,968	0,000	1,631	0,692	2,323	1.8.2025	17	100	A	
	19	Hradná 361	24ZV50000069465F	NN		2,078		2,078	4,986	4,986			4,986	4,986	1.8.2025	17	25	A
	20	Okružná 428	24ZV50000011768Z	NN		0,005	0,005	0,055	0,060	0,000	0,011	0,132	0,143	1.8.2025	17	42,5	A	
	21	Štítnická 288	24ZV500000764656	NN		0,035		0,035	0,035	0,035			0,035	0,035	1.1.2025	24	40	C
	22	Štítnická 254	24ZV50000032058Q	NN		0,177		0,177	2,126	2,126			2,126	2,126	1.8.2025	17	24,7	A
	23	Štítnická 481	24ZV50000039783I	NN		0,237		0,237	0,237	0,237			0,237	0,237	1.1.2025	24	25	C
	24	ČSA1- QCU	24ZV50000079267W	NN		2,940		2,940	2,940	2,940			2,940	2,940	1.1.2025	24	32	C
	25	ČSA 479- inkubátor	24ZV500000620864A	NN		2,148		2,148	2,148	2,148			2,148	2,148	1.1.2025	24	40	A
	26	Okružná 416	24ZV5000003428843	NN		0,045		0,045	0,045	0,045			0,045	0,045	1.1.2025	24	25	C
Počet odborných miest:	26				25,356	8,208	3,747	16,248	53,559	31,739	14,411	6,969	34,975	88,094				