

	Stavebná pripravenosť na montáž výťahov – SCHINDLER 3000	Zabezpečiť
--	---	-------------------

Názov projektu : MESTSKÝ ÚRAD, Giraltovece

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi montážne pracovisko podľa vzájomne odsúhlasenej a potvrdenej výkresovej dokumentácie výťahu a nižšie uvedených podmienok:

	Všeobecné podmienky k odovzdaniu staveniska a ukončeniu stavebnej pripravenosti	Objednávateľ	Zhotoviteľ
1	Výťahovú šachtu vyhotoviť podľa odsúhlasného stavebného projektu výťahu, resp. výkresu zhotoviteľa	☒	☐
2	Steny a strop výťahovej šachty vyspraviť do roviny a vybieliť. Priehlbne chrániť proti prieniku vody. Dno priehlbne opatriť bezprašným náterom	☒	☐
3	Odvetrávanie v hornej časti šachty (otvor veľkosti 1,5% pôdorysnej plochy šachty a prekryť mriežkou) v strope alebo max. 500 mm pod stropom	☒	☐
4	Priviesť elektrický káblový prívod 3 x 400/230V (L1,L2,L3+N+PE, 50Hz/TN-S) k rozvádzaču pre príkon 4,6 kW, podľa výkresovej dokumentácie zhotoviteľa + žltó-zelený drôt resp. pásovina potrebná k doplnkovému pospájaniu kovových častí o priereze min. 10 mm ² umiestnený v priehlbni výťahovej šachty	☒	☐
5	Nainštalovať 230V zásuvku 0,5 m odo dna priehlbne	☐	☒
6	Osvetliť miesto stroja 200 lx merané v osi stroja	☐	☒
7	Osvetlenie šachty s min. 50 lx merané v osi kabíny (horné svietidlo 0,5m od stropu šachty, spodné svietidlo 0,5m odo dna šachty)	☐	☒
8	Nainštalovať vypínače pre ovládanie osvetlenia šachty, v spodnej stanici 1,5m nad prahom nástupišťa a v stanici rozvádzača 1,5 m nad prahom nástupišťa – vo výťahovej šachte	☐	☒
9	Osadiť kotviace body pod strop šachty podľa výkresovej dokumentácie zhotoviteľa. Kotviace prvky dodá Zhotoviteľ	☐	☒
10	Lešenie k montáži výťahu v zmysle dispozičného výkresu a zohľadnené podmienky montáže výťahu podľa stavby / konštrukcia lešenia nesmie brániť manipulácii vloženia technológie, montáži komponentov výťahu na jednotlivých podlažiach /	☐	☒
11	Možnosť kotvenia montážnej plošiny v strope najvyššej stanice výťahu min 1 m pred vstupom do šachty. Výška stropu pre kotvenie plošiny od 2600 do 3480 mm. K montáži za pomoci plošiny je potrebný manipulačný priestor v hornej stanici min. 2 m od vstupu do šachty.	☐	☐
12	Dodať a osadiť rebrik pre vstup do priehlbne šachty, prípadne vstupné dvere do priehlbne	☐	☒
13	Zabezpečiť otvory do šachty odnímateľnými zábranami, vrátane zábrany osadenej na podlahe s výškou min 150 mm	☒	☐
14	Poskytnúť zhotoviteľovi výškové zameriavacie body pre osadenie šachtových dverí (označením vo výške 1,0m od čistej podlahy v blízkosti šachtových dverí na každom podlaží) a podľa nich upraviť výšky otvorov pre šachtové dvere a niky pre prah šachtových dverí (viď výkresovú dokumentáciu)	☒	☐
Podmienky k dovozu technológie a k začatiu montáže výťahu			
15	Uzamykateľný priestor v objekte stavby na uskladnenie dodávky výťahu max. 50m od výťahovej šachty	☒	☐
16	Uzamykateľný priestor v objekte stavby pre montážnych pracovníkov zhotoviteľa	☒	☐
17	Umožniť pre montážnych pracovníkov zhotoviteľa používať hygienické zariadenia	☒	☐
18	Zdvíhacie zariadenia na zloženie technológie výťahu do uzamykateľného priestoru	☐	☒
19	Príjazd na stavenisko pre nákladné autom s návesom	☒	☐
20	Revíziu správu (prípadne čiastkovú) k prívodu napájania výťahu	☒	☐
Podmienky k vykonaniu montážnych skúšok a overenia zhody			
21	Zabezpečiť telefónnu linku analógovú (priama al. klapková) pre dorozumievacie zariadenie do rozvádzača min. voľnej dĺžky 2m nad úrovňou podlahy	☐	☐
22	Zabezpečenie obojsmernej komunikácie pomocou GSM brány	☐	☒
23	Osvetliť miesto rozvádzača minimálne 200 lx meranými na podlahe pred rozvádzačom	☒	☐
24	Zaistiť trvalé osvetlenie nástupísk min 50 lx meranými v mieste prahu dverí a prístupových ciest	☒	☐
25	Zrealizovať stavebné práce potrebné k vykonaniu skúšok (vyspravenie špaliet dverí, nástupísk a iné)	☒	☐
Špeciálne podmienky			
26	Objednávateľ je povinný pri svojich prácach a prácach svojich subdodávateľov zabezpečiť technológiu (najmä šachtové dvere, prahy a pod) proti poškodeniu alebo znečisteniu.	☒	☐
27	Odvoz obalov alebo demontovaných častí technológie výťahu zo staveniska	☐	☒
28	Nutnosť použiť vodidlá dĺžky 2,5 m	☐	☐
29	Požiadavka používať výťah na prevoz stavebného materiálu	☐	☐
30	Zabezpečiť v prípade potreby miesto pre kontajner na náradie a pre pracovníkov zhotoviteľa	☒	☐
Iné ustanovenia			
31	Prostredie: jednoduché – základné podľa STN 33 2000-5-51., s teplotou v rozmedzí +5°C až +40°C	☒	☐

zhotoviteľ

objednávateľ