



MJ projekt s.r.o.
Štúrova 422/11
082 22 Šarišské Michaľany

Naše číslo: 1128/2025
Vybavuje:
Email: info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 24.01.2025

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy

Názov stavby: Lokalita hromadnej výstavby - Rodinné domy - 25ks 25A
Odborné miesto (obec, ulica, č. domu, č. parcely): Pečovská Nová Ves 082 56, Mlynská č. parcely: C 202, 204

Priamovýhrevné vykurovanie / ohrev : ÁNO

Odsúhlasené hodnoty pripojenia do distribučnej siete

	Existujúci	Odsúhlasený
Maximálna rezervovaná kapacita (hlavný istič)	A	25 A
Maximálna rezervovaná kapacita	kW	6,96 kW
Spôsob merania spotreby elektriny		priame - NN
Typ prípojky		trojfázová
LHV - počet povolených hlavných ističov pred elektromerom		25 ks

Hlavný istič pred elektromerom do prúdovej hodnoty 100A musí mať vypínaciu charakteristiku typu "B".

Napájacia trafostanica : Nová transformačná stanica
Číslo NN vývodu : Nový NN vývod
EIC : 24ZVS00008611514

S pripojením uvedených odberov (spolu 25 rod. domov a vrátane využívania elektriny na vykurovanie) súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:

- vzhľadom na to, že sa v danej lokalite nenachádza NN distribučná sústava a na celkový počet nových odberných miest **je potrebné v predmetnej oblasti zriadiť novú distribučnú transformačnú stanicu a rozšíriť NN distribučnú sústavu.**
- transformačnú stanicu žiadame napojiť odbočením z voľného vývodu VNR (2K+1T), ktorým je potrebné vymeniť jestvujúce VN poistkové spodky v jestvujúcej transformačnej stanici TS0678-0009 Pečovská Nová Ves, ktorá sa nachádza v blízkosti plánovanej výstavby rodinných domov (viď priložená situácia).
- transformačnú stanicu navrhnúť ako kioskovú, koncovú s vonkajšou obsluhou v zmysle štandardov VSD, a.s., osadenú transformátorom o výkone 250 kVA s prevodom 22/0,40+-0%.
- zásobovanie el. energiou v lokalite plánovanej výstavby riešiť NN podzemným káblovým vedením (NAYY-J 4x150, NAYY-J 4x240), cez rozpojovacie skrine SR resp. poistkové skrinky SPP v pilierovom vyhotovení (pre 2 alebo 3 odberateľov). Z týchto skríň (SR) sa budú napájať elektromerové rozvádzače pre jednotlivé rodinné domy. Nízkonapäťovú prípojku bude tvoriť sada

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk
Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997
info@vsdas.sk • Poruchová linka VSD 0800 123 332 • www.vypadokelektriny.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V



Strana 2 z 4

poistiek v skrini SR.

- v projektovej dokumentácii (PD) žiadame jednoznačne priradiť rezervné vývody v navrhovaných rozpojovacích skrinách k jednotlivým pozemkom a v každej rozpojovacej skrini SR počítať s min. 1 rezervou (v jednopólovej schéme priradiť k jednotlivým skrinám pozemky podľa čísla parciel všetky navrhované skrine (SR, prípadne RE očíslovať).
- NN sekundárnu sieť, ktorá bude súčasťou distribučných rozvodov VSD, a.s., trafostanicu a VN prípojku žiadame umiestniť na verejne prístupnom mieste. Navrhované miesto osadenia trafostanice zasielame v priloženej situácii.
- návrh a realizácia merania elektriny jednotlivých odberných miest musí v plnom rozsahu zodpovedať dokumentu „Podmienky merania elektriny“, ktorý je platný na vymedzenom území VSD, a.s. Elektromerové rozvádzače požadujeme umiestniť na mieste prístupnom pre našich pracovníkov aj v čase neprítomnosti odberateľov t.j. na verejne prístupnom mieste. Napojenie elektromerových rozvádzačov žiadame v PD riešiť samostatným stavebným objektom.
- Požadujeme tiež, aby súčasťou rozšírenia VN resp. NN distribučnej sústavy bolo umiestnenie HDPE chráničiek. Návrh a realizácia chráničiek musí v plnom rozsahu zodpovedať dokumentu „Špecifikácia pre uloženie HDPE chráničiek pre optické vedenie do zeme“, ktorý je umiestnený na portáli eVSD (www.vsds.sk) v časti Domov / Informácie a dokumenty / Dokumenty
- Odporúčame vám tiež doplniť svoje OEZ (odberné el. zariadenie) aj o tzv. HDPE chráničku. Tá vám umožní v budúcnosti získavať informácie o odbernom mieste na diaľku. Presnú špecifikáciu toho, ako správne vybudovať HDPE chráničku nájdete aj v dokumente „Špecifikácia pre uloženie HDPE chráničiek pre optické vedenie do zeme“ na portáli eVSD (www.vsds.sk) v časti Domov / Informácie a dokumenty / Dokumenty
- v projektovej dokumentácii žiadame riešiť pripojenie existujúceho nadzemného NN vedenia v mieste na PB umiestnený na parcele č.924/2, do tejto TS.
- technické riešenie pripojenia nových odberov v danej lokalite je možné konzultovať projektantom stavby (časť elektro) s pracovníkom Prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. (Tím pripojenia VN, NN), kontakt: tel. 055 610 1323, mail: sabol_m@vsdas.sk.

Tento súhlas s rozšírením VN, NN distribučnej sústavy a napojením rodinných domov nie je súhlasom s výstavbou rodinných domov na daných nehnuteľnostiach.

VSD SI VYHRADZUJE PRÁVO NA SPRACOVATEĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, ktorého je možné vybrať výlučne z nami schváleného zoznamu predkvalifikovaných projektantov. Zoznam predkvalifikovaných projektantov je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk) v časti *Výrobcovia a dodávatelia/Dodávatelia služieb/Projektoví partneri*.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že projektovú dokumentáciu (všetky stupne) je potrebné zaslať na vyjadrenie až po podpise Zmluvy o pripojení a uhradení pripojovacieho poplatku.

V súvislosti s predmetnou stavbou je možné si vyžiadať, plnomocenstvo na zastupovanie VSD v povoľovacích konaniach na Divízii sieťového obchodu, kontakt: sietovy_obchod@vsdas.sk.

Dodržať podmienky pre zabezpečenie prípravy a realizácie stavby rozšírenia distribučnej sústavy v zmysle dokumentu "Detailný sprievodca procesom ZAKS" ako aj podmienky "Majetkoprávneho vysporiadania zákazníckych stavieb". Oba dokumenty nájdete na www.vsds.sk v časti *Informácie a dokumenty/Dokumenty/Dokumenty VSD, a.s.*

Projektovú dokumentáciu (všetky stupne) ako aj kompletný inžiniering stavby vrátane stavebného povolenia zabezpečí na svoje náklady žiadateľ o pripojenie.

V prípade, že žiadateľ o pripojenie zašle projektovú dokumentáciu skôr, ako dôjde k podpisu zmluvy o pripojení a/alebo úhrade poplatku za pripojenie, VSD vráti žiadateľovi projektovú dokumentáciu bez vyjadrenia.



Strana 3 z 4

Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) – žiadateľ (investor): Zariadenie PDS bude končiť rozpojovacími skriňami SR. Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z rozpojovacej skrine smerom do elektromerového rozvádzača (RE).

Pripojenie nových odberateľov v danej lokalite bude možné až po zriadení transformačnej stanice a rozšírení NN distribučnej sústavy v súlade s územným plánom a splnení všetkých podmienok s tým súvisiacich.

- Projektovú dokumentáciu (VN prípojky, zariadenia novej distribučnej trafostanice, a rozšírenia NN distribučnej sústavy prípadne odberných elektrických zariadení, vrátane elektromerových rozvádzačov a Elektronickej komunikačnej vrstvy) spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie, žiadame predložiť na vyjadrenie v digitálnej forme (*.pdf, bez diakritiky).

Rozsah, štruktúra a kvalita projektovej dokumentácie musí spĺňať kritériá uvedené v technologickom predpise **TP 600.07 Štruktúra a obsah PD VN a NN**. Tento dokument je zverejnený na portáli eVSD (www.vsdas.sk) v časti Domov / Dodávatelia služieb / Štandardizácia / Technologické predpisy / 600 Rôzne / TP 600.07 Štruktúra o obsah PD VN a NN. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii s prílohami v dig. forme, je možné podať cez portál eVSD na stránke www.vsdas.sk, po zaregistrovaní a prihlásení sa do Vášho účtu.

- Pri návrhu elektroenergetických zariadení, ktoré prejdú do správy a majetku PDS žiadame navrhovať výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na portáli eVSD (www.vsdas.sk), resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., Tím technológie a štandardov, kontakt: standardizacia@vsdas.sk.

- V prípade prechodu trasy VN, NN vedenia, prípojky, resp. odberného el. zariadenia cez súkromné parcely je potrebné zabezpečiť písomný súhlas dotknutých vlastníkov nehnuteľností s jeho umiestnením na ich pozemku.

- V prípade, ak žiadateľ o pripojenie plánuje výstavbu sústavy verejného osvetlenia v LHV, je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu pre daný stavebný objekt. Uloženie káblového vedenia pre sústavu verejného osvetlenia v spoločnej ryhe pre NN/VN vedenia nebude možné, ak projektová dokumentácia nebude spracovaná a odsúhlasená PDS. Stavebný objekt sústavy verejného osvetlenia musí byť súčasťou právoplatného stavebného povolenia.

- Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu P_s) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.

- Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD uzatvára spoločnosť VSD zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.

- Ďalšie informácie o podmienkach VSD, a.s. pre pripojenie nových odberných miest do distribučnej sústavy našej spoločnosti sú zverejnené na portáli eVSD (www.vsdas.sk).

- Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená podľa výšky amperickej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom na základe



Strana 4 z 4

rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý určuje pevné ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN je zverejnený na portáli eVSD (www.vsd.sk).

• Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Toto vyjadrenie neslúži ako doklad k územnému rozhodnutiu alebo stavebnému povoleniu resp. ohláseniu drobnej stavby.

Vyjadrenie pre účely územného konania, stavebného konania resp. ohlásenia drobnej stavby bude vydané PDS až na základe posúdenia projektovej dokumentácie technického riešenia pripojenia do distribučnej sústavy vypracovanej v zmysle platných predpisov, noriem a technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy a po uzatvorení Zmluvy o pripojení a úhrade pripojovacieho poplatku.

Vyjadrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o pripojení, ktorej návrh Vám bude zaslaný v súlade s platnou legislatívou.

Toto vyjadrenie je platné a účinné po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy o pripojení.

S pozdravom

Ing. Ján Sabol
koordinátor pripojenia

Ing. Milan Sabol
špecialista pripojenia

Prílohy: Lokalita možného pripojenia