

Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 420024834

Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzanej do verejnej kanalizácie:

Dodávateľ: **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: **Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**

Spoplatňované obdobie: **od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025**

Odberateľ (producent): **Mesto Rimavská Sobota**
 Sídlo: **Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota**

Identifikácia nehnuteľnosti: **zrážkové vody z verejných priestranstiev**

Druh povrchu		Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr $Sr=S \cdot \psi$
A	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)	54 439	0,90	48 995 m ²
B	Čiastkové priepustné spevnené plochy: (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy, zatrávnené strechy.)	3 824	0,40	1 530 m ²
C	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: (trávniky, záhrady a pod.)	0	0,05	0 m ²
Súčet redukovaných plôch $\sum Sr$ v m²				50 525 m²
Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu Hz v m/rok pre rok 2022				0,642 m/rok
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta $\sum Sr \cdot Hz$ (m ³ /rok)				32 437 m ³ /rok

V Rimavskej Sobote, 14. 02. 2025

za odberateľa (podpis, pečiatka)
 JUDr. Jozef Šimko, v. r.
 primátor mesta

V Rimavskej Sobote, dňa 21. 1. 2025

za dodávateľa (podpis, pečiatka)
 Bc. Eva Laššáková, v. r.
 vedúca zákazníckeho centra
 Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš

VYSVETLIVKY K FORMULÁRU

- V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:
 - kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
 - kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,
 - kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05. Údaje predloží producent.
- V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.
- Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.
- V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.
- Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.
- Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníčkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.