



Železnice Slovenskej republiky
Stromová 14
040 01 Košice - Staré Mesto

Naše číslo: 1490/2025/5100013788
Vybavuje:
Email: info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 31.01.2025

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) a rekonštrukciu existujúceho odberného zariadenia

Názov stavby: Mrk - 24ZVS00000025309
Odberné miesto (obec, ulica, č. domu, č. parcely): Humenné 066 01, Družstevná 0,

Požadované hodnoty zo žiadosti

MRK: Požadovaná : 575 kW
Bez elektrického vykurovania

Odsúhlasené hodnoty pripojenia do distribučnej siete

	Existujúci	Odsúhlasený
Maximálna rezervovaná kapacita	800 kW	575 kW
Spôsob merania spotreby elektriny	nepriame - VN	nepriame - VN
Hodnota prevodu meracieho transf. prúdu MTP	20/5 A/A	20/5 A/A
Typ prípojky	trojfázová	trojfázová

Pozn. Spôsob merania spotreby elektriny : Priame - bez MTP a MTN, Polopriame - s MTP a bez MTN, Nepriame - s MTP a MTN

Napájacia ES : ES0106-01 Humenné
Číslo VN vývodu / TM : V438/00000106-S-J-ST-00049
EIC : 24ZVS00000025309

Toto vyjadrenie v celom rozsahu nahrádza naše pôvodné vyjadrenie č. 25850/2024 zo dňa 14.10.2024 k žiadosti o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) a rekonštrukciu existujúcej TS0106-0067 MTR 513 Humenné ŽSR, ktorého platnosť týmto vyjadrením rušíme.

So znížením maximálnej rezervovanej kapacity (MRK - 575 kW) a rekonštrukciou existujúcej transformačnej stanice TS0106-0067 MTR 513 Humenné ŽSR za novú kioskovú trafostanicu TS ŽSR 2x630kVA súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

- Novú kioskovú trafostanicu TS ŽSR 2x630kVA, navrhovanú namiesto existujúcej TS0106-0067 MTR 513 Humenné ŽSR napojiť novou samostatnou 22 kV káblou prípojkou (NA2XS2Y 3x70) z existujúceho VN rozvádzača VNR0106-0002 Humenné PRI ŽSR, situovaného v blízkosti navrhovanej novej TS (viď. mapu záujmovej oblasti v prílohe).
- Existujúce 22 kV slučkové napájače z V438_TS0106-0031=TS0106-0067 (ANK 3x185 mm²) cez existujúcu TS0106-0031 MTR 31 Humenné Zuska, resp. VNR0106-0002 zrušiť.
- Existujúci VN kábel ANK 3x185 mm², t.č. napájajúci TS0106-0067 MTR 513 Humenné ŽSR z TS0106-0031 MTR 31 Humenné Zuska naspojiť káblom NA2XS2Y 150x3 RM/25 a presmerovať do VN

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk
Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997
info@vsdas.sk • Poruchová linka VSD 0800 123 332 • www.vypadokelektriny.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V



rozdávacia VNR0106-0002 Humenné PRI ŽSR.

Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) - žiadateľ (investor) : Zariadenie PDS bude končiť VNR0106-0002 Humenné PRI ŽSR, z ktorého bude nová TS ŽSR 2x630kVA napojená. VN prípojka a nová TS ŽSR 2x630kVA (náhrada za TS0106-0067 MTR 513 Humenné ŽSR) budú majetkom ŽSR.

4. Žiadame dodržať hodnoty max. schválených istení a hodnoty schválených meracích transformátorov prúdu.

5. Meranie elektriny vo všetkých odberných miestach na vymedzenom území VSD, a.s. musí byť zásadne riešené v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v dokumente „Podmienky merania elektriny“, ktorý je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk).

Projektovú dokumentáciu rekonštrukcie transformačnej stanice TS0106-0067 MTR 513 Humenné ŽSR a odberného elektrického zariadenia, vypracovanú autorizovaným elektroprojektantom a spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie, žiadame predložiť na vyjadrenie v digitálnej forme (*.pdf bez diakritiky). Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii s prílohami v dig. forme, prosíme zaslať cez portál eVSD (www.vsds.sk), po prihlásení do Vášho účtu. Ak žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii nebude zaslaná vyššie uvedeným spôsobom, PD bude žiadateľovi vrátená.

Rozsah, štruktúra a kvalita projektovej dokumentácie el. zariadení, ktoré budú súčasťou distribučnej sústavy, musí spĺňať kritériá uvedené v technologickom predpise TP 600.07 Štruktúra a obsah PD VN a NN. Tento dokument je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk) v časti Domov / Dodávateľia služieb / Štandardizácia / Technologické predpisy / 600 Rôzne / TP 600.07 Štruktúra o obsah PD VN a NN.

Upozorňujeme Vás, že projektovú dokumentáciu je potrebné zaslať na vyjadrenie až po uzatvorení novej zmluvy o pripojení.

Vo veci zmluvného zabezpečenia Vami požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity (Zmluvy o pripojení) sa obráťte na e-mailovú adresu sietovy_obchod@vsdas.sk. Na tejto adrese sa môžete informovať v prípade akýchkoľvek otázok ohľadne ďalších procesných krokov potrebných k zabezpečeniu pripojenia Vášho odberného elektroenergetického zariadenia.

Úpravy existujúcich 22 kV káblových rozvodov, uvedené v bodoch č. 2 a č.3 majú charakter preložky elektroenergetických zariadení v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z, §45.

Pre túto preložku však žiadame podať samostatnou žiadosť o preložku, na základe ktorej Vám určíme technické podmienky, ako aj ďalší proces preložky.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

V súvislosti s realizáciou vyvolanej preložky elektroenergetického zariadenia (vyšpecifikovaného v bodoch č.2 a č.3) si Vás ešte dovoľujeme upozorniť na nasledujúce skutočnosti:

- Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia podľa Zákona č. 251/2012 Z.z je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy;
- Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba.

- Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení;
- V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť VSD ako vlastníka a prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo schválenia realizátora preložky elektrorozvodných zariadení vo svojom vlastníctve, **ktorého je možné vybrať výlučne z nami schváleného zoznamu dodávateľov elektromonážnych prác. Zoznam našich dodávateľov pre elektromonážne práce je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk) v časti Výrobcovia a dodávatelia/Dodávatelia služieb/Projektoví partneri;**

Pri návrhu elektroenergetických zariadení, ktorých investorom a realizátorom bude VSD, a.s. žiadame navrhovať výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk), resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., útvar Asset management, odbor Štandardizácia, kontakt: standardizacia@vsds.sk.

Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

V prípade, že nebudú splnené všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku, VSD nepripojí odberné miesto do distribučnej sústavy. VSD nezodpovedá za škodu a ušlý zisk z dôvodu nepripojenia odberného miesta pre nesplnenie podmienok uvedených v tomto stanovisku zo strany žiadateľa o pripojenie.

Toto vyjadrenie neslúži ako doklad k územnému rozhodnutiu alebo stavebnému povoleniu resp. ohláseniu drobnej stavby.

Vyjadrenie pre účely územného konania bude vydané PDS až na základe posúdenia projektovej dokumentácie technického riešenia pripojenia do distribučnej sústavy vypracovanej v zmysle platných predpisov, noriem a technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.


Vyjadrenie pre účely stavebného konania resp. ohlásenia stavby bude zo strany PDS vydané až po uzatvorení Zmluvy o pripojení.

Vyjadrenie platí 6 mesiacov, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané.

S pozdravom



Ing. Jaroslav Valichnáč
vedúci tímu pripojenia VN, NN



Ľudovít Džubák
koordinátor pripojenia