



Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



Vec: Stanovisko k prevzatíu vodnej stavby do prevádzky TAVOS a.s.:

Stavebník **Obec Trakovice, Trakovice 38, 919 33 Trakovice, IČO: 00 313 092**

Stavba : **IBV Dolinky II.Etapa**

v rozsahu:

SO 03 Splašková kanalizácia

Splašková kanalizácia – celkovej dĺžky 111,5 m

- Stoka „S1“ PP DN250 – dl. 53,0 m

- Šachta S1, S2

- Stoka „S2“ PP DN250 – dl. 58,5 m

- Šachta S3, S4

- Šachta S5 vybudovaná v rámci existujúcej vetvy V5

SO 05 – Vodovod

Vodovodné potrubie HDPE D 110x6,6 mm – celkovej dĺžky 126,0 m

- vetva „V1“ dĺžky 64 m

- vetva „V2“ dĺžky 62 m

- 2 ks Nadzemné hydranty (HP1 – Vz + HP2-Vz)

- 4 ks uzáverov na potrubí

Stavba bola povolená v zmysle stavebného povolenia, ktoré vydal:

- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-HC-OSZP-2024/000492-003 zo dňa 13.05.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.06.2024.

Stavba bola uvedená do užívania rozhodnutím, ktoré vydal:

- Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-HC-OSZP-2025/000006-003 zo dňa 15.01.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.1.2025.

Fyzickou obhliadkou stavby zamestnancov TAVOS a.s. **potvrdzujeme**, že uvedená vodná stavba spĺňa/nespĺňa podmienky prevádzkovania a ~~súhlasíme~~/nesúhlasíme, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť

Zistené nedostatky : žiadne

Vlastník stavby doložil k prevzatíu vybudovaného diela do prevádzky doklady podľa priloženého zoznamu.

V Piešťanoch, dňa 11.03.2025

Za TAVOS, a.s. :

Ing. Eleonóra Forgóva - technicko-prevádzkový riaditeľ

Ing. Monika Očenášková - investičný a obchodný riaditeľ

Ján Chrastek - vedúci Útvoru odvádzania odpadových vôd



Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



Mgr. Jozef Kováčik

Bc. Martin Sklenár

Zdeno Lekár

- majster Útvar odvádzania odpadových vôd Trnava
- vedúci Útvaru distribúcie vody
- majster vodovodu