



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hornádu, odštepny závod
Ďumbierska 14
041 59 Košice – mestská časť Sever

EXPE

29-12-2024

Správa Národného parku
Slovenský Raj
Štefánikovo nám.č.9
052 01 Spišská Nová Ves

Váš list/zo dňa
28.11.2024

Naše číslo
SVP 23239/2024/2

Vybavuje/linka
Peter Vilim/0905257451

Košice
11.12.2024

Vec: Dedinky, Žiadosť o vyjadrenie k stavebnej PD – EKO centrum Dedinky
- stanovisko

Listom zaevidovaným pod č. 92065/2024 zo dňa 29.12.2024, ste nás požiadali o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „*Ekocentrum Dedinky: prístavba a stavebné úpravy*“ Správa NP Slovenský Raj pripravuje investíciu rekonštrukcie Terénnej stanice v obci Dedinky na EKO centrum Dedinky v rámci ktorého bude vykonaná obnova existujúceho objektu – chaty-terénnej stanice a jej okolia.

Uvedený objekt spolu s príslušnými rozvodmi kanalizácie a umiestnenou žumpou bude dotknutá parcela registra E KN č. 128/8, LV č. 544, k.ú. Dedinky (v registri C KN parcely č. 194/2 a č. 194/17), ktorá je v správe našej organizácie SVP š.p.

Predmetom projektovej dokumentácie je zrušenie existujúceho vnútorného schodiska, prístavba nového schodiska z vonkajšej strany objektu ako aj riešenie vstupu do objektu, zrušenie kuchyne na 1.NP pri zachovaní členenia priestorov 1.N na expozičnú časť a služobnú časť, úprava veľkosti sociálnych zariadení v služobnej časti na 1.NP (dostavba objektu z vonku nad vstupom do pivnice) za účelom zväčšenia kuchynky.

Úprava dispozície 2.NP pozostávajúca z vytvorenia samostatného vstupu, vytvorenie spoločenskej časti a kuchynskej časti a doplnenia sociálnych zariadení, výmena všetkých okenných a dverových výplní, zateplenie obvodového plášťa objektu, vybudovanie novej žumpy, rekonštrukcia energetických prípojek objektu (voda a kanál), návrh ekologických energetických technológií na objekte. fotovoltaické riešenia, solárna energia), návrh smart technológií na objekte (zabezpečenie objektu kamerovým systémom a internetovým pokrytím, realizácia spevnených plôch pri objekte vrátane prístupového bezbariérového chodníka, spevnenej plochy na parkovanie pre účely EKO centra a spevnených plôch okolo objektu.

Stavba bude slúžiť ako Ekocentrum, pričom bude využívaná na informačno-prezentačné aktivity týkajúce sa ochrany prírody a krajiny, pričom na poschodí budú vytvorené priestory na príležitostné ubytovanie zamestnancov Správy NP Slovenský raj.

Celý objekt bude pripojený na verejné rozvody inžinierskych sietí voda a elektriky. Existujúce hlavné prírodné potrubie HDPE PE 32 DN25 nevyhovuje a je preto potrebná jeho výmena. Ako hlavné prírodné potrubie k objektu je navrhnuté potrubie HDPE PE 50 z rúr polyetylénových čiernych pre rozvody vody z PE- 100 tlaková rada PN 16 (SDR11) o dimenzii PE D50 DN40 50.0 x 4,6mm.

Existujúcu žumpu je potrebné upraviť tak, že bude zdemontovaný pojazdný betónový kryt a zbúraná pridelovacia priečka. Do upravenej pôvodnej žumpy bude vsadená navrhovaná žumpa o objeme 20m3 s rozmermi 5,5*2,8*2,0m. Po jej vložení a napojení nového potrubia sa okolie žumpy doplní obsypom. Po jej osadení sa nad ňou znovu osadí pôvodný pojazdný betónový kryt s priznaním nového vstupného otvoru pre odčerpávanie a servis. Vnútna kanalizácia bude z plastových rúr, ktoré budú odvádzať splašky do zriaďovacích predmetov cez existujúce pripojovacie potrubie do novej žumpy.

Dažďová voda bude odvádzaná zo strechy objektu, tak ako doteraz priamo na okolitý terén. Zvedenie dažďových vôd bude riešené osadením 8ks odkvapového zvodového potrubia DN 80.

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
odvet' Pô. vložka č. 427/B

Identifikačné údaje
ICO 36022047
IČO 202055213
IČ DPH SK 2020065213

Bankové spojenie
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK60 0200 0000 0009 0009 0056
BIC: SJBAS330

Územ
riaditeľ odštepneho zavodu
technicko-prevádzkový
ekonomický
dispečing
spojovateľ

Telefón
055/600 81 41
055/600 81 43
055/600 81 44
055/600 81 72
055/600 81 11

Fax
055-633 35 80
055-633 62 47

Email
riaditel@szvp.sk
ozke@pr@szvp.sk
oz.ke@szvp.sk
oz.kedisp@szvp.sk

Z hľadiska záujmov našej organizácie zaujímame k predloženej PD stavby „– EKO centrum Dedinky“
nasledujúce
s t a n o v i s k o :

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany
k Vašej žiadosti uvádzame nasledovné:

Podľa projektovej dokumentácie sú: vodovodné potrubie, kanalizačná prípojka, žumpa a spevnené plochy umiestnené na parcele registra E KN č. 128/8, LV č. 544, k.ú. Dedinky (v registri C KN parcely č. 194/2 a č. 194/17) v správe SVP š.p., Povodie Hornádu, Odštepny závod Košice.

S projektovou dokumentáciou – EKO centrum Dedinky je možné súhlasiť za dodržania nasledovných podmienok:

1. Hore uvedenou stavbou bude dotknutá parcela registra E KN č. 128/8, LV č. 544, k.ú. Dedinky (v registri C KN parcely č. 194/2 a č. 194/17), ktorá je vo vlastníctve SR a v správe SVP. š. p., Povodia Hornádu, Odštepneho závodu Košice. Pre potreby stavebného konania podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona žiadame pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude prenájom dotknutých nehnuteľností a súčasne záväzok zmluvných strán spočívajúci v uzatvorení zmluvy o vecnom bremene (na základe osobitnej žiadosti žiadateľa). V prípade akýchkoľvek ďalších záberov pozemkov v správe našej organizácie, ku ktorým by malo dôjsť pri realizácii iných stavebných objektov v rámci stavby, požadujeme uzatvoriť zmluvu aj na tieto zábery.

2. Pre výkon správy vodných tokov v zmysle §49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, žiadame ponechať nezastavaný manipulačný pás (neumiestňovať pevné stavby, oplatenie a iné) vo vzdialenosti minimálne 10.0 m od brehovej čiary VS Palcanská Maša, v závislosti od geomorfologických daností územia.

3. Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál na pobrežných pozemkoch.

4. SVP, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice ako správca VS Palcanská Maša, si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s objektom žiadame oznámiť na Prevádzkové stredisko Spišská Nová Ves, kontaktná osoba Ing. Ladislav Bojko, e-mailom na adresy Ladislav.Bojko@snp.sk a minimálne 14 dní vopred, z dôvodu zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby v dotyku s našimi záujmami.

Upozorňujeme na § 49 odstavce 1, 2, 3, 4, 5 podľa ktorého správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodného toku.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

S pozdravom

prílohy: bez

Na vedomie:
PS SNV- úsek Dobšiná HCP 4-32-02
CZ: 97590/2024

Ing. Ladislav Bojko
Vedúci prevádzkového strediska Spišská Nová Ves