

Príloha č. 2 – Zoznam zariadení, ich lokalizácia a rozsah požadovaných s

Umiestnenie zariadenia	Zoznam zariadení/vybavenia	Popis výkonov	Frekvencia servisných prác
Nizkotlaková plynofikovaná kotolňa v ČOV Myjava, Turá Lúka 581, 90703 Myjava,	1 ks kotol KDVE 25 1 ks Caldaire REX 12 1 ks kotol KDS 12 1 ks horák Weishaupt G1/1E 1 ks horák Weishaupt WG 20N/1 1 ks horák RIELLO 40 GS 20 D	- demontáž krytov horáka a otvorenie telesa horáka - demontáž spaľovacieho horáka, trysiek, hlavnej plyn. hlavy a elektród ZH - vyčistenie od nečistôt a nánosov prachu - nastavenie a kontrola plyn. hlavy a vlníka - kontrola horákového telesa a jeho funkcie, kontrola servopohonu horáka - premazanie mechanických častí - nastavenie tiaholových prevodov - montáž plyn. hlavy a zapaľovacieho horáka - zatvorenie telesa horáka a montáž krytov na horák - vyčistenie plyn. filtra pred plyn. radou a horáka a jeho kontrola - kontrola zemniacich spojov na plyn. rade - kontrola tesnosti plyn. rady penovým roztokom - kontrola riadiaceho automatu, elektr. spojov a káblov - vyčistenie a konzervácia el. spojov - kontrola funkčnosti riad. automatu, zabez. prvkov a ich nastavenie - nastavenie optimálnych hodnôt výkonu a spaľ. pomerov na danom horáku elektronickým meracím prístrojom - vystavenie protokolu o nameraných a nastavených hodnotách	4-krát v rámci zmluvného obdobia (2-krát ročne)
ČOV Hamuliakovo, Hamuliakovo 278, 900 43 Hamuliakovo	1 ks kotol Buderus Logano GE315 1 ks kotol Buderus Logano GB142 1 ks horák Weishaupt WM-G10/1	- demontáž a montáž horákovej steny a jej vyčistenie - demontáž a montáž plynovej armatúry a jej vyčistenie - nastavenie tlaku plynu na štart a maximum, kontrola tesnosti plyn. potrubia, kontrola spotreby horáka - demontáž a nastavenie ionizačnej elektródy - kontrola a nastavenie bezpečnostných a regulačných prvkov - odskúšanie kotla a systému kotla v prevádzke, kontrola regulácie - servisné meranie a nastavenie horákov, vydanie protokolu o nastavení	4-krát v rámci zmluvného obdobia (2-krát ročne)
ČOV Senec, Šamorínska 39, 903 01 Senec	1 ks kotol Buderus KB 372-100P 1 ks kotol Buderus G334 XZ	- rozobratie a vyčistenie zapaľovacieho mechanizmu - vyčistenie horákov - zmeranie spalín	4-krát v rámci zmluvného obdobia (2-krát ročne)
ČOV Modra, Dolná 146, 900 01 Modra	2 ks kotol Protherm Medveď 40 PLO 1 ks kotol Geminox THRI 10-50 C	- demontáž a montáž horákovej steny a jej vyčistenie - demontáž a montáž plynovej armatúry a jej vyčistenie - nastavenie tlaku plynu na štart a maximum, kontrola tesnosti plyn. potrubia, kontrola spotreby horáka - demontáž a nastavenie ionizačnej elektródy - kontrola a nastavenie bezpečnostných a regulačných prvkov - odskúšanie kotla a systému kotla v prevádzke, kontrola regulácie - servisné meranie a nastavenie horákov, vydanie protokolu o nastavení	4-krát v rámci zmluvného obdobia (2-krát ročne)
ČOV Holíč, Kopčanská 40, 908 51 Holíč	2 ks kotol Buderus Logano GE315	- rozobratie a vyčistenie zapaľovacieho mechanizmu - vyčistenie horákov - prekládka kotla - zmeranie spalín	4-krát v rámci zmluvného obdobia (2-krát ročne)
ČOV Skalica, Priemyselná zóna S.P. 285, 909 01 Skalica	2 ks kotol Buderus G 234 X	- rozobratie a vyčistenie zapaľovacieho mechanizmu - vyčistenie horákov - prekládka kotla - zmeranie spalín	4-krát v rámci zmluvného obdobia (2-krát ročne)