

**PRÍLOHA č. 1 k zmluve č.: 7/1000231726****o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou****Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou**

Dodávateľ:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Nové Zámky Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
-------------------	--

Odberateľ: (producent)	Obchodné meno: Mesto Nové Zámky Sídlo: Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
---	---

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti: **Nové Zámky, Nové Zámky**
Technické číslo odberu: **70074-66066-0**
Evidenčné číslo odberu: **89369545**
Fakturačný cyklus: **Mesačný**

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m²]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr = S . ψ [m²]
A	393215,70	0,90	353 894
B	11529,40	0,40	4 612
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch $\sum S_r$ [m²]			358 506
Dlhodobý úhrn zrážok H_z podľa SHMÚ [mm / rok]			617,3
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$ [m³/rok]			221 306

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$, kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou za rok v [m³/rok].

H_z - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku otekajú do verejnej kanalizácie v [m²].

ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Nových Zámkoch, dňa

V, dňa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

.....
Ing. František Nagy
vedúci a riaditeľ odštepného závodu

.....
PhDr.Mgr.art. Otokar Klein, ArtD.
primátor mesta