



LEGENDA:

- NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÉ NN VEDENIE ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY Ø160mm
- NAVRHOVANÉ VN VEDENIE ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY Ø200mm
- KATASTER "C"
- KATASTER "E"

PS 01 – Navrh. kiosková TS
typ EH4, 1x 630kVA,
VNR – typ KKKT, NNR – 10vývodov.
Pozemok pod TS plocha 8,67m²,
Plocha obslužného pozemku 37,41m²
na parcele č.674/1.

SO 02 – NN rozvody
Naspojovanie NN rozvodov z navrh. TS na exist. vetvy
6x káblami NAYY-J 4x240 mm².
Celková dĺžka vedenia 160m.

SO 01 – VN rozvody
Naspojovanie VN rozvodov na exist. vetvy
2x káblami 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm² + HDPE Ø40
Celková dĺžka vedenia 85m.

POZNÁMKA:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- KAŽDÚ ODCHYLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ.
- PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PRESNÁ TRASA KÁBLOVÉHO VEDENIA SA URČÍ PRED REALIZÁCIOU PO VYTÝČENÍ VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ A HRANÍC POZEMKOV.
- PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ BUDÚ DODRŽANÉ ODSUPY DEFINOVANÉ PODĽA STN.
- PRI KRIŽOVANÍ VJAZDOV NA POZEMKY A Miestnych komunikácií káble uložiť do chráničky FxKV.
- DO TRUBKY HDPE40 ULOŽENEJ V SÚBEHU S VN KÁBLOVÝM VEDENÍM BUDE ZATIAHNUTÝ 72-VLÁKNOVÝ ÚLOŽNÝ OPTICKÝ KÁBEL (ÚOK)

NAPĚTOVÁ SÚSTAVA	BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	
	(STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC: 1/2012 + OAC2: 6/2013 + ZA1: 1/2015 + Z+A1: 11/2016)	
3 AC 22kV 50Hz IT	OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ	OCHRANA V PRÍPADE DOTYKU NEŽIVÝCH ČASTÍ
	MIMO DOSAH	UZEMNENÍM
	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM	
	(STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019 + ZA12 :1/2020 + *01 :4/2020)	
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S	ZÁKLADNÁ OCHRANA	OCHRANA PRI PORUČE
	KRYTOM, IZOLÁCIU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C	KRYTOM, IZOLÁCIU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
	OCHRANNÉ PÁSMO	
	VZDUŠNÉ VEDENIE	KÁBLOVÉ VEDENIE
3 AC 22kV 50Hz IT	10m OD KRAJNÉHO VODIČA	1m OD OSI VEDENIA
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C	-	1m OD OSI VEDENIA
UZEMNENIE	3 AC 22kV 50Hz IT	STN EN 50 522 :8/2011
	3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C	STN 33 2000-5-54 :8/2012 +0+1 :7/2014 +ZA11 :2/2018 +ZA1 :1/2023 +Z+A1 :11/2023

Dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

HL. ZHOTOVITEĽ:		Táto dokumentácia je duševným majetkom zhotoviteľa.	
		LiV-EPI, sr.o. Trenčianska 56/F 821 09 Bratislava	
Táto dokumentácia je duševným majetkom zhotoviteľa.		Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť reprodukováná alebo použitá bez ich písomného povolenia.	
ZMENA:		VYKONAL:	
d			
c			
b			
a			
NÁZOV ZÁKAZKY:		HP:	TECH. ČASŤ:
L13.0458.21.0009		ING. DUŠAN DRŽÍK	
SA_Kopčany Štefánika, TS 22-2, VNK, TS, NNK		12/2024	
VYPRACOVAL:		MIERKA:	
ING. BRANISLAV GOLEC		1 : 250	
KONTROLOVAL:		POČET A4:	
ING. DUŠAN DRŽÍK		3x	
INVESTOR:		SCHVÁLIL:	
ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ		ING. DUŠAN DRŽÍK	
ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ a.s.			
Číslovná 6 816 47 BRATISLAVA			
SO-PS:		STUPEŇ PD:	
SO 01, SO 02, PS 01		DUR+DSP	
NÁZOV VÝKRESU:		ARCHÍVNE ČÍSLO:	
ZÁKRES DO KATASTRÁLNEJ MAPY		240728-UC0010-05	
LIST:		ZMENA:	
1		-	
LISTOV: 1		DCC: &CLH	
240728-UC0010.dwg			