

Dodatok č. 1
k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8039010812
zo dňa 25.9.2012

/kategória – odberateľ plynu v mimo domácnosti/

Zmluvné strany

1. SPP – distribúcia, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
IČO: 35910739
IČ DPH: SK7020000372
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, č.ú.:1111
Zápis v Obchodnom registri: Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B
Zastúpený: Ing. Janka Kalmanová
špecialista back office pre pripájanie
(ďalej len **"prevádzkovateľ distribučnej siete"** alebo **"PDS"**)
2. MH Development s.r.o.
Sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava
IČO: 35979941
IČ DPH: SK2022151494
Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s., č.ú.: 41
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 39462/B
Zastúpený: Ing. Ladislav Košecký, konateľ
(ďalej len **"žiadateľ o pripojenie"**)

I.

Zmluvné strany uzavreli dňa 25.9.2012 Zmluvu o pripojení evidenčné číslo 8039010812, ktorej predmetom je pripojenie odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie (odberateľa plynu) k distribučnej sieti prevádzkovateľa distribučnej siete.

II.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o pripojení špecifikovanej v bode I. tohto dodatku (ďalej len „zmluva“) takto:

1. Príloha č.1 k zmluve o pripojení zo dňa 25.8.2012 sa nahrádza prílohou č. 2 k zmluve o pripojení zo dňa 9.10.2012
2. Príloha č.2 k zmluve o pripojení zo dňa 18.9.2012 sa nahrádza prílohou č. 2 k zmluve o pripojení zo dňa 16.10.2012

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.

III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých prevádzkovateľ distribučnej siete obdrží jeden rovnopis a žiadateľ o pripojenie dva rovnopisy.

Vo Zvolene, dňa 16.10.2012

V Bratislave, dňa 16.10.2012

8

prevádzkovateľ distribučnej siete

odberateľ plynu (žiadateľ o pripojenie)

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri
 Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

SPP-distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b
 825 11 Bratislava

SKSPD18010130002023

8039010812

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti

1. Identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie (údaje vyplniť podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu alebo inej zákládacej prip. zriaďovacej listiny):							
Oddiel	SRO	Vložka číslo ¹	394 62/B	Zápis v registri ²	Okresný súd BA I		
IČO	359 799 41	DIČ	2022151494	IČ platca DPH	SK2022151494		
Obchodné meno ³	MH Development s.r.o.	Peňažný ústav	3100	Číslo účtu			
Sídlo:	Ulica	Číslo popisné / orientačné	Názov obce, mesta	PSČ			
	Mierová	19	Bratislava	827 15			
Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby oprávnenej zastupovať žiadateľa o pripojenie, tel. číslo		Ing. Michal Hyža		0911 543 213			
Deň, mesiac, rok narodenia (vyplniť iba žiadateľ fyzická osoba, ak nemá predelenú IČÚ)				OKEČ ⁴	70200		
Identifikačné údaje budúceho odberateľa (údaje vyplniť podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu alebo inej zákládacej prip. zriaďovacej listiny):							
Oddiel	SRO	Vložka číslo ¹	394 62/B	Zápis v registri ²	Okresný súd BA I		
IČO	359 799 41	DIČ	2022151494	IČ platca DPH	SK2022151494		
Obchodné meno ³	MH Development s.r.o.	Peňažný ústav	3100	Číslo účtu	4		
Sídlo:	Ulica	Číslo popisné / orientačné	Názov obce, mesta	PSČ			
	Mierová	19	Bratislava	827 15			
Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby oprávnenej zastupovať budúceho odberateľa, tel. číslo		Ing. Michal Hyža		0911			
Deň, mesiac, rok narodenia (vyplniť iba budúci odberateľ - fyzická osoba, ak nemá predelenú IČÚ)				OKEČ ⁴	70200		
Identifikačné údaje budúceho odberného plynového zariadenia:							
Zakrúžkovať TYP Budovy ⁵		(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		Obstavaný priestor budovy (vykurovaný), m ²		7 530,00	
Ulica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti)		Číslo popisné/orientačné/číslo parcely, pri výstavbe iba číslo parcely		Názov ulice, mesta		PSČ	
Žilinská ulica 1		1578/20, 21, 23, 14		Chorvátsky Grob-Čierna Voda		900 25	
2. Požadovaný odber zemného plynu⁶ (Údaje vyplniť maximálne na tri desiatinné miesta)		Predpokladaný časový priebeh odberu zemného plynu					
		Merná jednotka	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016 a ďalšie
2.1.	Ročný odber v tona	tona	84,1	257,5	257,4	257,5	257,5
	odber v letnom období ⁷	tona	0,0	33,7	33,7	33,7	33,7
	odber v zimnom období	tona	84,1	223,8	223,8	223,8	223,8
2.2.	Maximálny denný odber v letnom období	m ³ /deň	0,0	447,6	447,6	447,6	447,6
	v zimnom období	m ³ /deň	2 484,6	2 484,6	2 484,6	2 484,6	2 484,6
2.3.	Maximálny hodinový odber v letnom období (podľa súčtu 6. a druhej strany žiadosti)	m ³ /h	0,0	44,9	44,9	44,9	44,9
	v zimnom období (podľa súčtu 6. a druhej strany žiadosti)	m ³ /h	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
2.4.	Minimálny hodinový odber v letnom období	m ³ /h	0,0	29,4	29,4	29,4	29,4
	v zimnom období	m ³ /h	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7
2.5.	Výťažnosť ročného odberu plynu na účely technologickej a obchodnej účtovníčky	%	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
	vykurovanie	%	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
2.6.	Rozdeľenie maximálneho ročného odberu na mesačné odbery (m ³ /mesiac)	január	február	marec	apríl	máj	jún
		52 468	34 804	29 290	8 891	5 028	4 794
		júl	august	september	október	november	december
		4 794	5 028	5 199	23 110	33 987	50 098

1 príj. číslo zápisu v inom ako obchodnom registri

2 označenie registra, v ktorom je žiadateľ a pripojenie/budúci odberateľ zapísaný

3 alebo názov žiadateľa/budúceho odberateľa plynu

4 OKEČ - kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností

5 TYP Budovy: 1) Gýbny budova; 2) Administratívna budova; 3) Školná budova; 4) Nemocnica; 5) Obchodný dom; 6) Hotel a reštaurácia; 7) Budova na šport;

8) Priemyselná prevádzka-kotlaňa; 9) Priemyselná prevádzka; 10) Priemyselná prevádzka-akumulácia; 11) Podzemný objekt; 12) Kogenerácia; 13) Plyn

6 Požadovaný odber zemného plynu je vyjadrený v m³ pri kvalitatívnych parametroch plynu stanovených Technickými podmienkami SPP - distribúcia, a.s. pri

základných stavových podmienkach, t.j. pri teplote 15 °C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti Φ = 0% (suchý plyn)

7 1. letný obdobia sa považuje časový interval od 1. 6. do 30. 9. každého roka (1. 7. - 3. 9. každého roka)

SPP-distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b, 825 11 BRATISLAVA

Dňa: 09. 10. 2012 -25/2012

Podpis: [Podpis]

Podpis: [Podpis]

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č.: 3481/B

SKSPDIS010130002023

Miesto dodávky (POD)

8039010812

Evidenčné číslo Zmluvy o pripojení k
distribučnej sieti

Charakter odberu:		R 01		
1.	Technické a obchodné podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia:			
1.1	Identifikačné údaje budúceho odberného plynového zariadenia:		Obchodné meno:	MH Development s.r.o.
	Ulica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti)	Číslo domu	Názov obce, mesta:	PSČ
	Žilinská 1	1578/20, 21, 23, 14	Chorvátsky Grob - Čierna voda	90025
1.2	Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) žiadateľa k distribučnej sieti prevádzkovej spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. sa zrealizuje za podmienok uvedených v tomto Vyjadrení k žiadosti o pripojenie OPZ budúceho odberateľa plynu mimo domácnosti k distribučnej sieti.			
1.2.1	Špecifikácia existujúcej distribučnej siete a lokalizácia miesta a spôsobu pripojenia na sieť:			

Existujúca distribučná sieť / (DN), PN / a bližšia špecifikácia bodu pripojenia (ulica, parcelné číslo alebo napr.: pri objekte č. X....a podobne...) /,
Bližšie určenie plynárenského zariadenia, ktorým bude odberné plynové zariadenie pripájať na existujúcu distribučnú sieť / D, (DN), PN, predpokladaná dĺžka v m, osadenie HUP, maximálny a minimálny prevádzkový pretlak v predpokladanom mieste pripojenia k existujúcej distribučnej sieti (tzv. "uzlový bod", v ktorom sa bude plynárenské zariadenie vedúce k odbernému plynovému zariadeniu pripájať na existujúcu distribučnú sieť) v / kPa /:

1. Technické parametre pripojenia

Typ pripojenia: osadenie regulačnej zostavy a meradla zemného plynu

Určené meradlo zemného plynu:

rotačný plynomer G25, DN40, PN16;

elektronický prepočítavač pretečeného objemu plynu typu miniElcor.

Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a miesto pripojenia:

Odborné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie bude pripojené k existujúcej distribučnej sieti STL pojívaciemu plynovodu (PP) z polyetylénového materiálu, D63 s prevádzkovým pretlakom plynu max. 300kPa, v dĺžke cca 10 m (pripojený na STL plynovod D 160, mat. PE, 300 kPa pozdĺž miestnej komunikácie na p.č. 1569/4, k.ú. Chorvátsky Grob, časť Čierna Voda), za už osadeným hlavným uzáverom plynu (HUP).

Umiestnenie HUP - na hranici verejného a súkromného pozemku.

Minimálny tlak na HUP: 150 kPa

Ak žiadateľ pri budovaní pripojenia zistí, že je nutné zmeniť polohu existujúceho HUP (skrátit', predĺžiť' alebo preložiť' existujúci PP) je povinný kontaktovať SPP-distribúcia a.s. za účelom uzavretia dodatku k zmluve o pripojení, v ktorom bude definované vykonať vyvolané zmeny na PP na náklady žiadateľa.

Odborné plynové zariadenie (OPZ) žiadateľa o pripojenie bude pripojené k existujúcemu STL pripojovaciemu plynovodu (PP), po splnení podmienok určených v týchto technických podmienkach pripojenia:

Meracia a regulačná zostava (MaRZ):

MaRZ zriaďuje žiadateľ o pripojenie (okrem určeného meradla zemného plynu), a bude spĺňať tieto kritéria:

Pozostáva zo skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a ostatných montážnych komponentov.

Bude umiestnená v oplotení (na hranici pozemku) parc. č. 1578/21 tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva.

Výška osadenia MaRZ v oplotení alebo v murive bude minimálne 1m nad úrovňou terénu.

Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž regulátora tlaku plynu, určeného meradla zemného plynu a celého príslušenstva bežným náradím.

Hlavný uzáver plynu (HUP):

HUP zriaďuje žiadateľ o pripojenie, HUP bude spĺňať tieto kritéria:

HUP určujeme guľový uzáver pred regulátorom tlaku plynu (v smere prúdenia plynu).

Regulátor tlaku plynu (RTP):

RTP zriaďuje žiadateľ o pripojenie je umiestnený v MaRZ a musí mať platnú revíziu správy.

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Odborné plynové zariadenie (OPZ):

OPZ zriaďuje žiadateľ o pripojenie a za technické riešenie OPZ zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

1.2.2	Zriaďovateľ (investor) plynovodu, ktorým sa bude odberné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie budúceho odberateľa plynu pripájať k existujúcej distribučnej sieti:	Žiadateľ o pripojenie
1.2.3	Veľkosť a druh RS (zariadenie slúžiace na zmenu tlaku):	

Regulátor tlaku plynu (RTP):

RTP zriaďuje žiadateľ o pripojenie je umiestnený v MaRZ a musí mať platnú revíziu správy.

1.2.4	Zriaďovateľ (investor) RS:	Žiadateľ
1.2.5	Špecifikácia, umiestnenie meradla a podmienky jeho inštalácie (zriaďovateľ - investor SPP - distribúcia, a. s.):	

Pre požadovaný odber areálu od 29,4 do 115 m³/hod a ročný plánovaný odber 257 500 m³, SPP - distribúcia, a.s. dodá a namontuje na pripravené odberné plynové zariadenie odberateľa (ďalej len OPZ) meraciu zostavu:

rotačný plynomer G25, DN40, PN16;

elektronický prepočítavač pretečeného objemu plynu typu miniElcor.

Celá meracia zostava bude inštalovaná na prevádzkovom tlaku 300 kPa. Pred a za plynomer požadujeme inštalovať uzávery umožňujúce výmenu plynomera. Ďalej požadujeme inštalovať **obtok** meradla. Pred plynomerom požadujeme taktiež inštalovať filter prachových častíc. Za plynomerom vysadiť odbočku s guľovým uzáverom na odvzdušnenie a plynulé natlakovanie plynomera zaústenú podľa potreby do odfukového potrubia.

Meraciu zostavu požadujeme umiestniť za HUP do skrinky merania a regulácie s prístupom a s otváraním dvierok z verejného priestranstva.

K stanoveniu presného typu plynomera a prepočítavača a k odovzdaniu ďalších podrobných technických podkladov pre spracovanie konštrukčnej dokumentácie merania (podľa typovej PD SPP) je vhodné, aby zodpovedný projektant za časti plyn aj elektro ešte pred začatím prác na projekte osobne navštívil techniku merania SPP - distribúcia, a.s. Vzhľadom na množstvo podkladov a lepšiu možnosť ich spracovania odporúčame si priniesť so sebou USB kľúč. **PD časť „Meranie“** požadujeme predložiť k schváleniu na útvár DUMU, SPP - Distribúcia a.s., a následne dať PD posúdiť oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek na základe Vyhlášky č.508/2009, príloha č.1, III. časť - elektro, skupina A, pís. e), ako aj podľa časti IV – plyn, skupina B, pís. f)-g) (príloha č.9).

Po spracovaní konštrukčnej dokumentácie merania ju požadujeme predložiť na schválenie na SPP - distribúcia, a.s. v nasledovnom rozsahu:

1. Spracovaný protokol o určení prostredia vzťahujúci sa k miestu inštalácie meracej zostavy (NV č.393/2006 a č.117/2001);
2. Konštrukčný výkres elektro pre montáž prepočítavača (KVP) vzťahujúci sa priamo k miestu inštalácie;
3. Konštrukčný výkres pre montáž plynomera vrátane uzatváracích armatúr a meradiel tlaku a teploty (súčasť plynovej časti OPZ);

Ak bude použitý membránový rýchlozáver BAP, potom navrhnuť variantu s riadeným obtokom.

Poznámka

Konštrukčná dokumentácia vrátane meracej zostavy ako súčasť celého OPZ **musí byť** osvedčená v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Montáž (výmena) meracej zostavy sa vykoná až na základe predložených a riadne vyplnených žiadostí o demontáž meradla a montáž meradla, ktorých súčasťou musia byť:

1. vyjadrenie o odsúhlasení projektovej dokumentácie na SPP - distribúcia, a.s. (plynofikácia a meranie);
2. odborná prehliadka a skúška plyn OPZ vrátane meracieho miesta
3. tlaková skúška OPZ;
4. odborná prehliadka a skúška uzemnenia technológie OPZ.

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOST)

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Pri montáži meracej zostavy musí byť na odbernom mieste prítomná oprávnená organizácia, alebo revízný technik plynu, ktorá/ý vykoná fyzické napustenie plynu a odvzdušnenie plynovodu do OPZ, o čom vystaví protokol a odovzdá ho v jednom vyhotovení pracovníkom SPP- distribúcia, a.s. a v jednom vyhotovení prevádzkovateľovi / majiteľovi OPZ.

Upozornenie: Pri zistenom nesúlade prípravy meracieho miesta so schválenou a odovzdanou konštrukčnou dokumentáciou, pri nedostatkoch v dokumentácii a zlej kvalite odvedených prác (pri rozšírení alebo rekonštrukcii OPZ je potrebné predložiť aj platné doklady v zmysle Vyhl. č.508/2009 Z.z. t.j. že existujúce OPZ je bezpečné a odorizované) nebude byť môcť meracia zostava inštalovaná napriek uzavretiu zmluvy o odbere ZP a podanej žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti a montáži meradla. Po úspešnej montáži meracej zostavy SPP- distribúcia, a.s. na vlastné náklady vykoná východiskovú odbornú prehliadku a skúšku elektro a prvú úradnú skúšku za účasti TI SR.

1.2.6 Ďalšie technické a obchodné podmienky pripojenia odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie/budúceho odberateľa plynu k distribučnej sieti:

2. Činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS) a žiadateľa v procese pripojenia

SPP-distribúcia, a.s. ako PDS zabezpečuje montáž určeného meradla zemného plynu (určené meradlo bude osadené v skrinke, ktorú zabezpečuje žiadateľ o pripojenie).

Žiadateľ o pripojenie zabezpečuje na vlastné náklady

1. Dodávku a montáž RTP, skrinky a ostatných montážnych komponentov, vrátane potrebnej projektovej dokumentácie v ktorej bude spracované i prepojenie s existujúcim pripojovacím plynovodom.
2. Zabezpečenia príslušných povolení (dotknutých orgánov i vlastníkov nehnuteľností).
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu odberného plynového zariadenia (OPZ).
4. Ak si to skutkový stav vyžiada i skrátenie existujúceho pripojovacieho plynovodu.

Za technické riešenie RS, PP a OPZ žiadateľa zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení v zmysle Zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6442, STN EN 12 327, TPP 704 01, TPP 609 01, TPP 702 01, TPP 702 02, PTN 100 16 a ostatných súvisiacich predpisov.

Žiadateľ v rámci svojho OPZ umožní inštaláciu batériovej RTU a GSM antény za účelom diaľkového monitoringu. Umiestnenie RTU sa predpokladá v blízkosti prepočítavačov, umiestnenie antény v závislosti od kvality signálu.

3. Postup žiadateľa pri osadení MaRZ

Žiadateľ je povinný predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie PDS; spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. na oddelenie prevádzky Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava. Originál resp. kópiu Zmluvy o pripojení vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie je potrebné priložiť do dokladovej časti vypracovanej PD. Žiadateľ je povinný predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu okrem analógovej (papierovej) aj v elektronickej forme (formát pdf).

Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu osadenia MaRZ iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie činností v plynárenstve v zmysle v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. odporúča oprávnené osoby uvedené na www.spp-distribucia.sk.

UPOZORNENIE:

V prípade realizácie prác vykonaných neoprávnenou osobou nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje meradlo zemného plynu.

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie MaRZ je podmienkou montáže určeného meradla zemného plynu.

Po zrealizovaní všetkých prác na osadení MaRZ je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný odovzdať PDS na oddelenie prevádzky tieto doklady (vo fotokópii):

Právne doklady od pripojovacieho plynovodu (pripojky)

1. Zmluva o pripojení k DS, vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie OPZ k distribučnej sieti
2. Všetky vyjadrenia k projektovej dokumentácii osadenia MaRZ a meradla v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), ak boli vydané

Technická dokumentácia od pripojovacieho plynovodu (pripojky)

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ)

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

1. Projektová dokumentácia osadenia MaRZ, vrátane regulácie tlaku plynu(*) a merania
2. Správa o odbornej prehliadke a skúške regulátora tlaku plynu(*)
3. Zápis o tlakovej skúške na regulátore tlaku plynu(*)
4. Atesty od použitého materiálu (uzávery, certifikát a atest od regulátora tlaku plynu(*), izolačný spoj)
5. Porealizačné zameranie skutočného zhotovenia stavby na tri pevné body v teréne, ktoré určí SPP - distribúcia, a.s. v rámci vyjadrenia k projektovej dokumentácii

Doplnenie:

Uvedený zoznam dokumentov môže byť ešte doplnený a spresnený vo vyjadrení SPP-D (oddelenia prevádzky) k projektovej dokumentácii.

4. Montáž meradla zemného plynu

Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do MaRZ predloží žiadateľ poštou alebo osobne v Zákazníckom centre (adresy zákaznických centier: www.spp-distribucia.sk), za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady od OPZ:

1. Žiadosť o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti a montáž meradla
2. Správa o odbornej prehliadke a skúške OPZ – kópia
3. Zápis o tlakovej skúške OPZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov)
4. Zápis o odovzdaní a prevzatí technicko – právnej dokumentácie (vydaný oddelením prevádzky) – kópia (tento zápis nie je možné nahradiť zápisom o odovzdaní stavby)

Žiadateľ je povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.

Vlastníkom MaRZ je žiadateľ o pripojenie. SPP – distribúcia, a.s. distribuuje zemný plyn do OPZ na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o pripojení k distribučnej sieti.

Žiadateľ (odberateľ plynu) je povinný udržiavať pripojené OPZ v zodpovedajúcom technickom stave počas celej doby pripojenia.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete, na ktorú je pripojený.

Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané.

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedenej v tomto vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia si musí žiadateľ zaobstaráť sám na vlastné náklady.

Upozornenie:

Žiadateľ o pripojenie/budúci odberateľ plynu je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení a pred žiadosťou o vydanie stavebného povolenia požiadať SPP - distribúcia, a.s. o overenie a vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení nachádzajúcich sa pred a v záujmovom území stavby. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie k existujúcim plynárenským zariadeniam (overenie, vytýčenie plynárenských zariadení) v záujmovom území stavby.

2.	Prevádzkovateľ distribučnej siete s pripojením odberného plynového zariadenia	SÚHLASÍ	Predpokladaný termín pripojenia odberného miesta mesiac/rok:	11/ 2012
----	---	---------	--	----------

3. Odôvodnenie nesúhlasu s pripojením odberného plynového zariadenia:

Dátum vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete: 2012-10-16

Spracovateľ vyjadrenia k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti:

Titul, meno, priezvisko, funkcia a tel. číslo: Ing. Janka Kalmanová
špecialista back office pre pripájanie
045/6266014

Podpis a pečiatka: