

PRÍLOHA č. 1 k obchodnej zmluve č. 167/24
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Výpočet množstva vôd / . povrchového odtoku / nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
91 I 50 Trenčín

Odberateľ - producent:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2. 91 I 50 Trenčín

Zastúpený:

Ročný priemer z dlhodobého
zrážkového úhrnu Hz v m/rok
od 1.10.2007 -30.9.2012

Súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

Druh povrchu

Lokalita	Uhni
N.Mesto n/Váhom	0,6340
Tr.Teplá	0,7610
Tr.Teplíce	0,7610
Trenčín	0,7230
Tr.Stankovce	0.7010

kategória A - súčiniteľ odtoku: 0,900(1

Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy
(strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)

kategória B - súčiniteľ odtoku: 0,4000

Čiastočne priepustné spevnené plochy
(dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.)

kategória C - súčiniteľ odtoku: 0,0500

Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou
(záhrady, trávniky, a pod.)

Odberné miesto: **54-51480-0**

.Adresa odberného miesta: **Študentská 3, Trenčín**

Kategória povrchu	Súčiniteľ odtoku (k)	Veľkosť plochy (S) v m ²	Úhrn (Hz)	Množstvo vôd z povrchového odtoku (Q = k.S.Hz) v m ³ /rok
- Kategória A	0,9000	2 230 m ²	0,7230	1 451.061
- Kategória B	0.4000	0 ml	0,7230	0
- Kategória C	0,0500	9 155 ml	0,7230	330.9533
S P O L U		11 385 m²	0,7230	1 782,014

Poznámka:

Cenová skupina: €/m³ - viď oznámenie o určení ceny

Spoplatňované obdobie: **od 1.10.2012 do 30.9.2015**

Producent súhlasí s fakturáciou vôd z povrchového odtoku: **mesačne**

Prod

'ka