

PRÍLOHA č. 1 k obchodnej zmluve č. 2676/27
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie.

Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C
902 01 Pezinok

Odberateľ - producent:

Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Zastúpený:

Ročný priemer z dlhodobého
zrážkového úhrnu Hz v m/rok
od 1.10.2007 - 30.9.2012

Súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

Lokalita	Úhrn
N.Mesto n/Váhom	0,6340
Tr.Teplá	0,7610
Tr.Teplice	0,7610
Trenčín	0,7230
Tr.Stankovce	0,7010

Druh povrchu

Kategória A - súčiniteľ odtoku: 0,9000

Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy
(strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)

Kategória B - súčiniteľ odtoku: 0,4000

Čiastočne priepustné spevnené plochy
(dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.)

Kategória C - súčiniteľ odtoku: 0,0500

Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou
(záhrady, trávniky, a pod.)

Odborné miesto: **25-30730-0**

Adresa odborného miesta: **Baračka škol. stre, Omšenie**

Kategória povrchu	Súčiniteľ odtoku (k)	Veľkosť plochy (S) v m ²	Úhrn (Hz)	Množstvo vôd z povrchového odtoku (Q = k.S.Hz) v m ³ /rok
- Kategória A	0,9000	857 m ²	0,7610	586,959
- Kategória B	0,4000	55 m ²	0,7610	16,7420
- Kategória C	0,0500	0 m ²	0,7610	0
S P O L U		912 m²	0,7610	603,701

Poznámka:


Cenová skupina: €/m³ - vid' oznámenie o určení ceny

Spoplatňované obdobie: **od 1.10.2012 do 30.9.2015**

Producent súhlasí s fakturáciou vôd z povrchového odtoku: **mesačne**

V Trenčíne dňa: 23.10.2012

Správca:



Producent:

Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C
902 01 Pezinok
IČO: 37 851 624
-1-

Ing. Beníčková, generálna riaditeľka