

Regulačné podmienky pre riešenie stavov núdze

V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 459/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v znení neskoršej vyhlášky sa stanovujú osobitné povinnosti pre odberné miesto.

Odberné miesto	SKSPDIS010730000227
Podiel odberu vykurovacieho charakteru v %	63 %
Podiel odberu technologického charakteru v %	37 %

1. Vykurovacia tabuľka pre OM

Spôsob podrobného určenia základnej vykurovacej krivky a obmedzujúcich vykurovacích kriviek pre odberateľa závislého od vonkajšej teploty ovzdušia:

Rozdelenie odberateľov:

1. skupina – zdravotnícke zariadenia a tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení
2. skupina – tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov, objektov škôl a objektov, v ktorých sa nachádza technika nevyhnutná na záchranu majetku, zdravia a života ľudí
3. skupina – ostatní odberatelia.

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, ktorá predstavuje denné hodnoty odberov v m³ na odbernom mieste odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia; tie sa uvádzajú vo vykurovacej tabuľke odberateľa plynu.

Základná vykurovacia krivka je limitovaná hraničnou hodnotou najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva plynu pre odberné miesta odberateľa dohodnutou s odberateľom v zmluve o dodávke plynu.

Stanovenie obmedzujúcich vykurovacích kriviek

Denné hodnoty odberov v m³ pre druhú a tretiu vykurovaciu krivku sa stanovujú percentuálnym znížením odberu na odberných miestach odberateľa voči základnej vykurovacej krivke podľa § 5 ods. 4 písm. a) a b) a § 5 ods. 5.

Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
17	80	80	80
16	80	80	80
15	80	80	80
14	80	80	80
13	135	115	95
12	191	162	134
11	246	209	172
10	301	256	211
9	356	303	249
8	412	350	288
7	467	397	327
6	522	444	365
5	577	490	404
4	633	538	443
3	688	585	482
2	738	627	517
1	787	669	551
0	837	711	586
-1	880	748	616
-2	922	784	645
-3	965	820	676
-4	1 007	856	705

Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
-5	1 050	893	735
-6	1 092	928	764
-7	1 105	939	774
-8	1 118	950	783
-9	1 131	961	792
-10	1 178	1 001	825
-11	1 224	1 040	857
-12	1 271	1 080	890
-13	1 318	1 120	923
-14	1 323	1 125	926
-15	1 323	1 125	926
-16	1 323	1 125	926
-17	1 323	1 125	926
-18	1 323	1 125	926
-19	1 323	1 125	926
-20	1 323	1 125	926
-21	1 323	1 125	926
-22	1 323	1 125	926
-23	1 323	1 125	926
-24	1 323	1 125	926
-25	1 323	1 125	926

2. Regulačné podmienky

Stanovenie obmedzujúcich odberových stupňov:

Obmedzujúci odberový stupeň 8 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m³ stanovenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. d).

Denná hodnota odberu v m³ pri obmedzujúcom odberovom stupni 5 je stanovená tak, že rozdiel hodnoty odberu pri odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupňa 3 sa odpočíta jedna tretina.

Denná hodnota odberu v m³ pri obmedzujúcom odberovom stupni 7 je stanovená tak, že rozdiel hodnoty odberu pri odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupňa 3 sa odpočítajú dve tretiny.

Tento spôsob stanovenia dennej hodnoty odberu pri odberovom stupni 5 a 7 sa neuplatňuje v prípade, ak by takto stanovené denné hodnoty odberu znamenali pre odberateľa zastavenie výroby. Denné hodnoty odberu pri odberovom stupni 5 a 7 v takomto prípade dohodne dodávateľ plynu s odberateľom plynu na základe preukázateľných technologických potrieb.

Denné hodnoty odberov v m³ pri obmedzujúcom odberovom stupni 5 a 7 sa stanovujú zo základného odberového stupňa, ktorý je uplatňovaný počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve.

Obmedzujúci odberový stupeň 9 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m³ stanovenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. e).

Obmedzujúci odberový stupeň 4 a 6 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m³ stanovenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. b).

Údaje o denných množ. pri vyhlásení 3 OS (m ³)	777
Údaje o denných množ. pri vyhlásení 5 OS (m ³)	751
Údaje o denných množ. pri vyhlásení 7 OS (m ³)	725
Údaje o denných množ. pri vyhlásení 8 OS (m ³)	700
Údaje o denných množ. pri vyhlásení 9 OS (m ³)	700
Časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.) 8 OS	0
Časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.) 9 OS	0

V Banskej Bystrici dňa

V Bratislave, dňa

Kupujúci:

Predávajúci:

.....
 Stredoslovenský ústav srdcových
 a cievnych chorôb, a.s.
 MUDr. Juraj Frajt.
 predseda predstavenstva

.....
 Ing. Štefan Koman
 generálny riaditeľ
 VEMEX ENERGO s.r.o.

.....
 Stredoslovenský ústav srdcových
 a cievnych chorôb, a.s.
 Ing. Pavel Piatrov
 člen predstavenstva