

002/2013

Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2012184
v zmysle § 19 ods. 2 Zákona 657/2004 Z.z. v platnom znení

a) Adresa odberného miesta: **Malé Tatry 3, Spojená škola**
Názov odberného miesta: **KOST 23 - Malé Tatry 3**
Charakter odberného miesta: **ÚK**

b) Požadovaný max. tepelný príkon na OM: **0,55 MW**

c) Objednané množstvo tepla na rok 2013: **156 915 kWh**

d) Technické parametre teplotnosného média:

Kompaktná odovzdávacia stanica

Primárna strana – horúca voda:
teplota 115/72°C, tlak 0,5-1,2 MPa

Sekundárna strana – teplá voda:
teplá voda na ÚK: 90/70°C, teplota TUV: 45/55°C

Hodnoty teplotného spádu pri kompaktných odovzdávacích staniciach sú uvedené ako maximálne projektované hodnoty.

f) Odberový diagram:

Objednané množstvo tepla: **156 915 kWh**

Ročný regulačný príkon: **29,61 kW**

Január	Február	Marec
29 814	25 106	23 537
Apríl	Máj	Jún
14 122	1 569	0
Júl	August	September
0	0	1 569
Október	November	December
12 553	21 968	26 676

Január	Február	Marec
5,63	4,74	4,44
Apríl	Máj	Jún
2,66	0,30	0,00
Júl	August	September
0,00	0,00	0,30
Október	November	December
2,37	4,15	5,02

Podmienky dodávky tepla na prípravu TUV sú určené ustanoveniami Vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z.z. a § 17 ods. 2 a 3 Zákona 657/2004 Z.z. v platnom znení.

g) Cena tepla je tvorená súčtom

- variabilnej zložky ceny **0,0482 €/kWh**
- fixnej zložky ceny **305,7024 €/kW**
- zľavy z variabilnej a fixnej zložky ceny, ktorú dodávateľ poskytne odberateľovi tak, aby výsledná cena dodaného tepla bez DPH prepočítaná na 1 GJ nepresiahla **22,60 €**, pričom po ukončení kalendárneho roka bude vykonané vyúčtovanie variabilnej a fixnej zložky podľa skutočne odobratého množstva tepla
- DPH podľa platných predpisov.

Príloha je účinná od 1.1.2013

V Ružomberku, dňa 31.1.2013

CZT Ružomberok, s. r. o.
Bystrická cesta 1
034 01 Ružomberok

Ing. Miroslav Zuberec - konateľ
Dodávateľ

v Ružomberku 13.2. 2013

SPOJENÁ ŠKOLA
Malé Tatry 3
RUŽOMBEROK

Odberateľ