



PRÍLOHA č. 1 k zmluve č. 7002288/2013

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Dodávateľ:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Nové Zámky Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
Odberateľ: (producent)	Obchodné meno: ŽSR, Klemensova 8, 811 03 Bratislava Stredisko hospodárenia s majetkom Sídlo: Holekova 6, 811 04 Bratislava

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti: **M.R.Štefánika 64, Nové Zámky**
Technické číslo odberu: **70014-12640-0**
Evidenčné číslo odberu: **71412640**
Fakturačné obdobie: **Polročný**

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m ²]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr = S . ψ [m ²]
A	124	0,90	112
B	0	0,40	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch $\sum Sr$ [m ²]			112
Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa SHMÚ [mm / rok]			552,60
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok $Q = Hz \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$ [m ³ /rok]			62

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca $Q = Hz \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$, kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie za rok v [m³/rok].

Hz - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku otekajú do verejnej kanalizácie v [m²].

ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Nových Zámkoch, dňa 31.12.2012

V Bratislave 20.05.2013

Za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.:

Za odberateľa/producenta:

.....
.....
**Ing. Ľubomír Bielik, riaditeľ ŽSR- Stredisko
hospodárenia s majetkom Bratislava**
