



Marianna Hlaváčová
M.R.Štefánika 456/38
965 01 Žiar nad Hronom 1

Váš list číslo/zo dňa
/

Naše číslo
10814/2023/ODDCS-2
43866/2023

Vybavuje/linka
David Dobrovič
/048/4325716
0948 985829

Banská Bystrica
06. 09. 2023

Vec

Stanovisko k NN prípojke - odpoveď

Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby:

**PRÍPOJKA NN – prestavba, nadstavba a prístavba rodinného domu
parc. č.: C-KN 471 k.ú. Župkov**

pre účely vydania stavebného povolenia.

Priložená situácia a projektová dokumentácia rieši bod napojenia a trasu novej NN prípojky pre stavbu RD č.134 na pozemku, p.č.: C-KN 471 k.ú. Župkov, situovanom v zastavanom území a v sídelnom útvare obce Župkov.

Zemné vedenie NN prípojky káblom AYKY-J 4x16 mm² v dĺžke 21 m bude napojené na podperný bod vzdušnej siete SSD (PBVS č.8/07) v skrinke SPP 2, odkiaľ bude vedené ku pozemku vo vlastníctve žiadateľa a ukončené v RE skrini.

Trasa navrhovanej NN prípojky bude situovaná aj na pozemku, parcela č.: C-KN 593/1 k.ú. Župkov, ktorá je zapísaná v liste vlastníctva v prospech BBSK, LV 1411.

Pri prácach spojených s realizáciou NN prípojky dôjde k dotyku s cestou III/2524 vo vlastníctve BBSK.

Z hľadiska záujmov chránených Banskobystrickým samosprávnym krajom ako vlastníkom ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ako vlastníkom pozemku parcela č.: C-KN 593/1 k.ú. Župkov s realizáciou a uložením NN prípojky súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

Podmienky stanovené správcom cesty č.: BBRSC/01729/2023-2 zo dňa 18.8.2023 žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a dodržať.

Telefón
048/4325111

Fax
048/4325515

IČO
37828100

E-mail
podatelna@bbsk.sk

Internet
www.bbsk.sk

NN prípojka bude situovaná na zastavanom pozemku pod cestou III/2524 parc. č.: C-KN 593/1 k.ú. Župkov, ktorý je vo vlastníctve BBSK, LV 1411. Z tohto dôvodu je vlastník stavby povinný záber uvedeného pozemku majetkovoprávne vysporiadať s BBSK, vlastníkom pozemku na základe po realizačného geometrického plánu najneskôr ku dňu kolaudácie stavby, pričom geometrický plán pre účely zriadenia vecného bremena dodá vlastník stavby.

BBSK ako vlastník predmetného pozemku požaduje, aby investor požiadala o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v štádiu stavebného konania.

Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Montážne jamy pre pretláčanie (štartovaciu a cieľovú) požadujeme realizovať tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky a k poklesu telesa vozovky. V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti so stavebnými prácami, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po dobu 60 mesiacov od realizácie stavby.

Križovanie telesa cesty III/2524 z dôvodu realizácie pretláčania pre NN prípojku v chráničke DN 70 v dĺžke cca 7 m požadujeme realizovať v hĺbke min 1,2 m pod úrovňou nivelety vozovky.

Zemné vedenie NN prípojky v súbehu s cestou III/2524 v dĺžke 3+11 m požadujeme viesť v hĺbke minimálne 1,0 m pod úrovňou jestvujúceho terénu, označené červenou výstražnou fóliou tak, aby uložené vedenie nebránilo strojnej údržbe cesty a jej okolia.

Novo vybudovaný dláždený cestný rigol v dĺžke cca 3 m pri podpernom bode vzdušnej siete, v miestach ktorého bude realizovaná montážna jama a pod ktorým bude uložené zemné vedenie NN prípojky musí byť vyhotovený tak, aby plnil funkciu plynulého odvádzania vôd.

RE skriňu požadujeme umiestniť na pozemku vo vlastníctve žiadateľa, resp. v mieste oplotenia na hranici pozemku investora a BBSK.

Predmetný pozemok vo vlastníctve BBSK požadujeme po ukončení prác spojených s realizáciou NN prípojky uviesť do náležitého stavu a k prebratiu prizvať zamestnanca Úradu BBSK.

Dočasné dopravné značenie (DDZ) požadujeme na ceste III/2524 ponechať počas celej doby prác v dotyku s cestou a na jej cestnom pozemku.

Jeho dodanie a umiestnenie odborne spôsobilou osobou zabezpečí investor na vlastné náklady. O vyjadrenie k projektovej dokumentácii a súhlas s realizáciou NN prípojky požiadajte príslušný cestný správny orgán pre cestu III/2524, Okresný úrad v Žiari nad Hronom, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Stavebné práce spojené s rozkopaním a križovaním telesa cesty je možné realizovať až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie dotknutej cesty.

Za ukončenie prác v dotyku s cestami je pre BBSK ako vlastníka ciest považované odovzdanie dotknutého úseku cesty zodpovednému pracovníkovi BBRSC, na základe zápisničného preberacieho protokolu.

V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce v dotyku s cestou sa považujú za neukončené.

Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty.

Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky.

BBSK ako vlastník dotknutej cesty III/2524 si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právom stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

V prípade, že pri realizácii stavby nebudú zohľadnené podmienky BBSK pojednávajúce o jej umiestnení, investor resp. stavebník sa dopustí priestupku podľa § 22 odst. a, c Zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), pričom cestný správny orgán môže uložiť pokutu a nariadiť odstránenie nedostatkov.

Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty.

BBSK ako vlastník pozemku a cesty III/2524 požaduje, aby podmienky ktoré stanovil v tomto stanovisku, boli uvedené v podmienkach stavebného povolenia.

S pozdravom



Ing. Jozef Lakota
vedúci oddelenia cestnej správy

